

型式承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
大型消火器	消第27～62号	ヤマトプロテック株式会社	粉末(ABC)40kg(車載蓄圧式、鉄製)	H27.12.2
光電式スポット型感知器 (試験機能付)	感第27～21号	パナソニック株式会社	1種(30V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H27.12.14
	感第27～22号	パナソニック株式会社	2種(30V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H27.12.14
	感第27～23号	パナソニック株式会社	3種(30V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H27.12.14
定温式スポット型感知器 (試験機能付)	感第27～24号	パナソニック株式会社	特種(30V、50mA)・公称作動温度60℃ 非防水型、普通型、再用型	H27.12.14
	感第27～26号	パナソニック株式会社	特種(30V、50mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H27.12.14
	感第27～27号	パナソニック株式会社	1種(30V、50mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型	H27.12.14
差動式スポット型感知器 (試験機能付)	感第27～25号	パナソニック株式会社	2種(30V、50mA) 非防水型、普通型、再用型	H27.12.14
	感第27～28号	パナソニック株式会社	2種(30V、50mA) 防水型、普通型、再用型	H27.12.14
P型1級発信機	発第27～6号	パナソニック株式会社	屋内型(30V、50mA)	H27.12.14
	発第27～7号	パナソニック株式会社	屋外型(30V、50mA)	H27.12.14
P型1級受信機(蓄積式 及び自動試験機能付)	受第27～5号	パナソニック株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間 60秒	H27.12.14
P型1級受信機(蓄積式)	受第27～6号	パナソニック株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間 60秒	H27.12.14
光電式住宅用防災警報器	住警第27～10号	新コスモス電機株式会社	外部電源方式、2種(AC100V、40mA)、連動型、自動試験機能付	H27.12.14
	住警第27～11号	新コスモス電機株式会社	外部電源方式、2種(AC100V、40mA)、連動型、自動試験機能付	H27.12.14

型式変更承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
光電式住宅用防災警報器	住警第26～69～1号	ホーチキ株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付	H27.12.8

品質評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
特殊消防ポンプ自動車 又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	GCP-1-6	ジーエムいちはら工業株式会社	化学消防ポンプ自動車	H27.12.4
	MCE-6-15	株式会社モリタ	化学消防ポンプ自動車	H27.12.18
	MT-50-5	株式会社モリタ	水槽付消防ポンプ自動車	H27.12.4
	NP-20-6	長野ポンプ株式会社	水槽付消防ポンプ自動車	H27.12.18
	NWT-80-3	日本機械工業株式会社	水槽付消防ポンプ自動車	H27.12.4
動力消防ポンプ	P182J	株式会社モリタ	消防ポンプ自動車、A-2、ME-700	H27.12.4
消防用結合金具	C07BD02A	東京サイレン株式会社	使用圧2.0、差込式受け口、呼称40	H27.12.24
消防用ホース	H0125IA01A	芦森工業株式会社	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称100 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H27.12.7

認定評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
スピーカー	認評放第27～22号	パナソニックシステム ネットワークス株式 会社	コーン型(7.5W/15W/30W・L級) 音響パワーレベル 90dB	H27.12.1
	認評放第27～23号	パナソニックシステム ネットワークス株式 会社	コーン型(5W/10W/20W・L級)、音響パワーレベル98dB	H27.12.28

認定評価・型式変更評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
地区音響装置	認評音第17～2～1 号	ホーチキ株式会社	DC12V、12mA、公称音圧90dB	H27.12.2