

型式承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
泡消火薬剤	泡第28～1号	ヨネ株式会社	合成界面活性剤泡(A火災用泡消火薬剤)0.5%(-10℃～+30℃)	H28.1.20
P型1級受信機(蓄積式及び自動試験機能付)	受第28～1号	日本ドライケミカル株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	H28.1.7
P型1級受信機(蓄積式)	受第28～2号	日本ドライケミカル株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	H28.1.7
閉鎖型スプリンクラーヘッド	ス第28～1号	株式会社横井製作所	1種可溶片型C72、呼称15(標準r2.6、下向き)	H28.1.15
	ス第28～2号	株式会社横井製作所	1種可溶片型C96、呼称15(標準r2.6、下向き)	H28.1.15
	ス第28～3号	株式会社横井製作所	可溶片型C72、呼称15(標準r2.8、下向き)	H28.1.15
	ス第28～4号	株式会社横井製作所	可溶片型C96、呼称15(標準r2.8、下向き)	H28.1.15
	ス第28～5号	株式会社横井製作所	1種可溶片型C72、呼称10(小区画、下向き)	H28.1.15
	ス第28～6号	株式会社横井製作所	1種可溶片型C96、呼称10(小区画、下向き)	H28.1.15
	ス第28～7号	千住スプリンクラー株式会社	1種可溶片型C72、呼称8K30(水道連結、下向き)	H28.1.14
	ス第28～8号	千住スプリンクラー株式会社	1種可溶片型C98、呼称8K30(水道連結、下向き)	H28.1.14

型式変更承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
差動式スポット型感知器(試験機能付)	感第10～25～1号	パナソニック株式会社	2種(28V、5mA) 防水型、普通型、再用型	H28.1.7
定温式スポット型感知器(試験機能付)	感第10～28～1号	パナソニック株式会社	1種(28V、5mA)・公称作動温度70℃ 防水型、耐酸型、耐アルカリ型、再用型	H28.1.7
差動式スポット型感知器	感第16～20～4号	パナソニック株式会社	2種(24V、50mA) 防水型、普通型、再用型	H28.1.7
R型受信機(アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付)	受第18～2～1号	ホーチキ株式会社	交流100V、外部配線抵抗30Ω 公称蓄積時間20秒～50秒 公称受信温度45℃～85℃ 公称受信濃度(スポット型)2.5%/m～17%/m	H28.1.12
GP型3級受信機	受第24～1～2号	アイホン株式会社	交流100V、外部配線抵抗10Ω	H28.1.12

品質評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
結合金具に接続する消防用接続器具	品評接第28～1号	東京サイレン株式会社	媒介金具(受け口・差込式・呼称65) (差し口・差込式・呼称40)	H28.1.19
特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	GMW-10-4	ジーエムいちほら工業株式会社	水槽付消防ポンプ自動車	H28.1.12
	MTC-S5H-1	株式会社モリタテクノス	化学消防ポンプ自動車	H28.1.5
	MTT-10-1	株式会社モリタテクノス	水槽付消防ポンプ自動車	H28.1.22
	NDC-P1D-4	日本ドライケミカル株式会社	化学消防ポンプ自動車	H28.1.22
	NDC-P1D-5	日本ドライケミカル株式会社	化学消防ポンプ自動車	H28.1.22
動力消防ポンプ	P0825	田井自動車工業株式会社	消防ポンプ自動車、A-2、ME-5T	H28.1.21
	P1915	株式会社吉谷機械製作所	消防ポンプ自動車、A-1、F33A	H28.1.8
	P2711	株式会社モリタテクノス	消防ポンプ自動車、A-1、MTE-80	H28.1.5
消防用ホース	H0127NA01A	芦森工業株式会社	平(大量送水用)、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.4、呼称300 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H28.1.8

品質評価・型式評価適合(続き)

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
消防用ホース	H0165NC02A	芦森工業株式会社	大容量泡放水砲用、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.6、呼び径152(シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H28.1.28

品質評価・型式変更評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
消防用結合金具	C07AD01B	東京サイレン株式会社	使用圧2.0、差込式差し口、呼称40	H28.1.28
消防用ホース	H0325EC01B	帝国繊維株式会社	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称50(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H28.1.8

認定評価・型式変更評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
スピーカー	認評放第23～7～1号	TOA株式会社	コーン型(3W/5W/10W/15W・L級)	H28.1.14
	認評放第23～14～1号	TOA株式会社	コーン型(1W/3W・L級)	H28.1.14
	認評放第24～15～1号	TOA株式会社	コーン型(2W・M級、3W/5W・L級)	H28.1.14
	認評放第26～1～1号	TOA株式会社	コーン型(1W/3W・L級)、音響パワーレベル93dB	H28.1.25

認定評価・確認評価適合

種別	装着番号	依頼者	装着工法	適合年月日
消防用ホースと結合金具の装着部	認確装第0401号	株式会社横井製作所	ワイヤー巻き	H28.1.19

特定機器評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
特定初期拡大抑制機器	特評第258号	ニッタン株式会社	特定駐車場用泡消火設備 泡消火薬剤混合装置(希釈容量濃度3%)	H28.1.21