

型式承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
小型消火器	消第28～3号	株式会社丸山製作所	粉末(ABC)1.2kg(蓄圧式、鉄製)	H28.3.3
光電式スポット型感知器 (試験機能付)	感第28～9号	パナソニック株式会社	2種(3V、300mA)・蓄積型(公称蓄積時間10秒) 非防水型、再用型、散乱光式、無線式(発信用・受信用)、 特定小規模施設用連動型警報機能付、電池方式(兼用 非常電源)	H28.3.29
	感第28～10号	パナソニック株式会社	2種(3V、300mA)・蓄積型(公称蓄積時間10秒) 非防水型、再用型、散乱光式、無線式(発信用・受信用)、 特定小規模施設用連動型警報機能付、電池方式(兼用 非常電源)	H28.3.29
定温式スポット型感知器 (試験機能付)	感第28～11号	パナソニック株式会社	特種(3V、300mA)・公称作動温度65℃ 非防水型、再用型、無線式(発信用・受信用)、 特定小規模施設用連動型警報機能付、電池方式(兼用 非常電源)	H28.3.29
中継器	中第28～1号	能美防災株式会社	直流24V、外部配線抵抗50Ω	H28.3.9
流水検知装置	流第28～1号	ヤマトプロテック株式会社	予作動式、開閉型150(10K、縦)	H28.3.11
金属製避難はしご	は第28～4号	株式会社宮本	ハッチ用つり下げはしご(伸縮式)	H28.3.14

型式変更承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
小型消火器	消第23～341～1号	ヤマトプロテック株式会社	粉末(ABC)3.0kg(蓄圧式、鉄製)	H28.3.3
	消第23～358～1号	ヤマトプロテック株式会社	粉末(ABC)3.5kg(蓄圧式、鉄製)	H28.3.3
	消第23～359～1号	ヤマトプロテック株式会社	粉末(ABC)2.0kg(蓄圧式、鉄製)	H28.3.3
閉鎖型スプリンクラー ヘッド	ス第9～35～3号	千住スプリンクラー株式会社	1種可溶片型C72、呼称15(標準r2.6、下向き)	H28.3.9
	ス第24～21～1号	株式会社宮本工業所	可溶片型C72、呼称15(標準r2.8、下向き)	H28.3.24
	ス第24～22～1号	株式会社宮本工業所	可溶片型C96、呼称15(標準r2.8、下向き)	H28.3.24
流水検知装置	流第27～6～1号	千住スプリンクラー株式会社	予作動式(負圧湿式)、開閉型100(10K、縦)	H28.3.9
	流第27～7～1号	千住スプリンクラー株式会社	予作動式(負圧湿式)、開閉型150(10K、縦)	H28.3.9

品質評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
結合金具に接続する消 防用接続器具	品評接第28～2号	株式会社山田製作所	媒介金具(差し口・差込式・呼称65) (差し口・差込式・呼称65)	H28.3.2
特殊消防ポンプ自動車 又は特殊消防自動車に 係る特殊消火装置	GMC-A3A-3	ジーエムいちはら工業株式会社	化学消防ポンプ自動車	H28.3.29
	NDC-A5D-8	日本ドライケミカル株式会社	大型化学消防ポンプ自動車	H28.3.29
	NP-15-5	長野ポンプ株式会社	水槽付消防ポンプ自動車	H28.3.29
	NP-P2-5	長野ポンプ株式会社	化学消防ポンプ自動車	H28.3.17
	YSW-100-1	株式会社ネイチャー	水槽付消防ポンプ自動車	H28.3.2
動力消防ポンプ	P0826	田井自動車工業株式会社	消防ポンプ自動車、A-2、F33A	H28.3.1
	P1626	株式会社畠山ポンプ製作所	消防ポンプ自動車、A-2、F33A	H28.3.1

認定評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
非常電話	認評放第28～1号	東芝ライテック株式会社	AC100V	H28.3.7
	認評放第28～4号	株式会社日立情報通信エンジニアリング	AC100V	H28.3.25
増幅器及び操作部	認評放第28～2号	東芝ライテック株式会社	AC100V、最大1680W	H28.3.16
遠隔操作器	認評放第28～3号	東芝ライテック株式会社	DC24V	H28.3.16
易操作性1号消火栓	認評栓第28～1号	株式会社満点商会	壁面設置型折畳み等収納式 呼称30	H28.3.16
2号消火栓	認評栓第28～2号	株式会社満点商会	壁面設置型折畳み等収納式 呼称25(補助散水栓併用)	H28.3.16
広範囲型2号消火栓	認評栓第28～3号	株式会社満点商会	壁面設置型折畳み等収納式 呼称25	H28.3.16

特定機器評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
特定初期拡大抑制機器	特評第260号	千住スプリンクラー株式会社	特定駐車場用泡消火設備 泡消火薬剤混合装置(希釈容量濃度3%)	H28.3.15