

型式承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
中継器(アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付)	中第28～2号	能美防災株式会社	交流100V、外部配線抵抗30Ω 公称蓄積時間10秒～60秒 公称受信温度40℃～85℃ 公称受信濃度(スポット型)2.6%/m～17.2%/m 公称受信濃度(分離型)8%～80%	H28.11.28
GP型3級受信機	受第28～11号	能美防災株式会社	交流100V、外部配線抵抗10Ω	H28.11.21
一斉開放弁	開第28～3号	小熊機械株式会社	加圧型 80(10K、縦横両用)	H28.11.15
	開第28～4号	小熊機械株式会社	加圧型 100(10K、縦横両用)	H28.11.15
光電式住宅用防災警報器	住警第28～1号	新コスモス電機株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、連動型、自動試験機能付	H28.11.21
	住警第28～2号	新コスモス電機株式会社	外部電源方式、2種(AC100V、40mA)、連動型、自動試験機能付	H28.11.28

型式変更承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
GP型3級受信機	受第25～11～4号	パナソニック株式会社	交流24V、外部配線抵抗15Ω	H28.11.15
光電式住宅用防災警報器	住警第26～69～2号	ホーチキ株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付	H28.11.2

品質評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
結合金具に接続する消防用接続器具	品評接第28～4号	株式会社丸岡製作所	媒介金具(受け口・ねじ式・呼称25) (差し口・ねじ式・呼称25)	H28.11.30
	品評接第28～5号	株式会社横井製作所	媒介金具(受け口・ねじ式・呼称25) (差し口・ねじ式・呼称25)	H28.11.24
特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	GMW-30-2	ジーエムいちはら工業株式会社	水槽付消防ポンプ自動車	H28.11.15
	MLLA5-35WEL-2	株式会社モリタ	はしご付消防ポンプ自動車	H28.11.24
	NP-15-6	長野ポンプ株式会社	水槽付消防ポンプ自動車	H28.11.25
動力消防ポンプ	P0402	小池株式会社	消防ポンプ自動車、A-2、F15	H28.11.14
消防用ホース	H0225DC06A	櫻護謨株式会社	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称40 (シングル、ポリエステル/アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H28.11.24

認定評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
スピーカー	認評放第28～10号	TOA株式会社	ホーン型(15W/30W/60W・L級)、 音響パワーレベル104dB	H28.11.30
	認評放第28～11号	TOA株式会社	コーン型(1W/2W/3W・L級)、 音響パワーレベル95dB	H28.11.30