

型式承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
定温式スポット型感知器	感第29～8号	日本フェンオール株式会社	特種(24V、55mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型	H29.6.2
光電アナログ式スポット型感知器(試験機能付)	感第29～9号	能美防災株式会社	(24V、200mA)・公称感知濃度2.4%/m～17.2%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.6.13
	感第29～11号	能美防災株式会社	(24V、200mA)・公称感知濃度2.4%/m～17.2%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.6.13
光電式スポット型感知器(試験機能付)	感第29～10号	能美防災株式会社	2種(24V、200mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.6.13
	感第29～12号	能美防災株式会社	2種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.6.13
	感第29～13号	能美防災株式会社	2種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.6.13
	感第29～14号	能美防災株式会社	3種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.6.13
流水検知装置	流第29～12号	ヤマトプロテック株式会社	湿式K50・60、作動弁型I25(10K、縦)	H29.6.13

型式変更承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
光電式住宅用防災警報器	住警第26～118～2号	パナソニック株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付	H29.6.13

品質評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	NWT-100-5	日本機械工業株式会社	水槽付消防ポンプ自動車	H29.6.14
	MVF13A-1	株式会社モリタ	放水塔付消防ポンプ自動車	H29.6.28
結合金具に接続する消防用接続器具	品評接第29～5号	株式会社山田製作所	媒介金具(差し口・ねじ式・呼称25) (受け口・ねじ式・呼称25)	H29.6.23
消防用結合金具	C07KN04A	東京サイレン株式会社	使用圧1.4、差込式、呼称300(大量送水用)	H29.6.12
消防用ホース	H0222FA03A	櫻護謨株式会社	平、合成樹脂、使用圧0.9、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H29.6.2
	H0321DA08A	帝国繊維株式会社	平、合成樹脂、使用圧0.7、呼称40 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H29.6.7
	H0325DC05A	帝国繊維株式会社	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H29.6.7
	H0325FC08A	帝国繊維株式会社	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H29.6.2
	H0326FE02A	帝国繊維株式会社	平、合成樹脂、使用圧2.0、呼称65 (ダブル(内とうポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) (外とうポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織))	H29.6.2

認定評価・型式変更評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
易操作性1号消火栓	認評栓第26～12～1号	株式会社立売堀製作所	壁面設置型折畳み等収納式 呼称30	H29.6.16
	認評栓第26～14～1号	株式会社立売堀製作所	壁面設置型折畳み等収納式 呼称30	H29.6.7
	認評栓第26～14～2号	株式会社立売堀製作所	壁面設置型折畳み等収納式 呼称30	H29.6.16

特定機器評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
特定初期拡大抑制機器	特評第263号	ニッタン株式会社	特定駐車場用泡消火設備 システム制御盤	H29.6.2
	特評第264号	ニッタン株式会社	負圧湿式予作動スプリンクラー設備 中央制御盤	H29.6.2