

型式承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
P型1級発信機	発第30～1号	ニッタン株式会社	屋外型(30V、250mA)	H30.3.13
中継器	中第30～11号	ニッタン株式会社	直流24V、外部配線抵抗20Ω	H30.3.15
中継器(アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付)	中第30～12号	日本ドライケミカル株式会社	交流100V、外部配線抵抗20Ω、公称蓄積時間60秒 公称受信温度50℃～80℃ 公称受信濃度(スポット型)2.5%/m～17.0%/m 公称受信濃度(分離型)5.0%～80.0%	H30.3.5
中継器(自動試験機能付)	中第30～13号	日本ドライケミカル株式会社	直流28V、外部配線抵抗50Ω	H30.3.5
流水検知装置	流第30～1号	ヤマトプロテック株式会社	湿式K50・60、作動弁型65(10K、縦)	H30.3.19
	流第30～2号	ヤマトプロテック株式会社	湿式K50・60、作動弁型80(10K、縦)	H30.3.19
	流第30～3号	ヤマトプロテック株式会社	湿式K50・60、作動弁型100(10K、縦)	H30.3.19

型式変更承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
一斉開放弁	開第10～4～1号	能美防災株式会社	加圧型125(16K、縦横両用)	H30.3.15

品質評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
放火監視機器・放火監視センサー	品評放第30～2号	株式会社ニチホウ	紫外線式(DC24V、60mA)	H30.3.29
	品評放第30～3号	株式会社ニチホウ	紫外線式(DC6V、200mA)	H30.3.29
特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	GCP-1-7	ジーエムいちほら工業株式会社	化学消防ポンプ自動車	H30.3.20
	MC-2-24	株式会社モリタ	化学消防ポンプ自動車	H30.3.13
	MCE-6-17	株式会社モリタ	化学消防ポンプ自動車	H30.3.19
	MG-90-1	株式会社モリタ	泡原液搬送車	H30.3.27
	MLLA II 5-30WE-1	株式会社モリタ	はしご付消防ポンプ自動車	H30.3.6
	MLL II 5-35SE-1	株式会社モリタ	はしご付消防ポンプ自動車	H30.3.6
	MT-80-4	株式会社モリタ	水槽付消防ポンプ自動車	H30.3.19
	MT-100-3	株式会社モリタ	水槽付消防ポンプ自動車	H30.3.28
	NP-P2-7	長野ポンプ株式会社	化学消防ポンプ自動車	H30.3.5
	OC-N2-2	小川ポンプ工業株式会社	化学消防ポンプ自動車	H30.3.6
動力消防ポンプ	P0328	小川ポンプ工業株式会社	消防ポンプ自動車、A-2、ONF-3	H30.3.6
	P180Q	株式会社モリタ	消防ポンプ自動車、A-2、MZ I	H30.3.27
	P2121	帝国繊維株式会社	消防ポンプ自動車、A-2、N35	H30.3.13
	P21D1	帝国繊維株式会社	可搬消防ポンプ(フロートポンプ式)、0.70型、HFS1510	H30.3.29
消防用結合金具	C06AI01A	帝国繊維株式会社	使用圧1.6、差込式差し口、呼称100	H30.3.15
	C06AO01A	帝国繊維株式会社	使用圧1.6、差込式差し口、呼称105	H30.3.15
	C06BI01A	帝国繊維株式会社	使用圧1.6、差込式受け口、呼称100	H30.3.15
	C06BO01A	帝国繊維株式会社	使用圧1.6、差込式受け口、呼称105	H30.3.15

品質評価・型式評価適合(続き)

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
消防用結合金具	C14KG01A	ヨネ株式会社	使用圧0.9、ねじ式、呼称75(吸管用)	H30.3.5
消防用ホース	H0125DC07A	芦森工業株式会社	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称40(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H30.3.19

認定評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
易操作性1号消火栓	認評栓第30～2号	株式会社大東製作所	壁面設置型折畳み等収納式 呼称30	H30.3.29