

型式承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
熱アナログ式スポット型感知器(試験機能付)	感第30～3号	日本ドライケミカル株式会社	(28V、5mA)・公称感知温度50℃～80℃ 非防水型、普通型、再用型	H30.4.5
	感第30～4号	日本ドライケミカル株式会社	(28V、5mA)・公称感知温度50℃～80℃ 防水型、普通型、再用型	H30.4.5
光電式スポット型感知器(3信号及び試験機能付)	感第30～5号	ホーチキ株式会社	1種(39.5V、30mA)・非蓄積型 2種(39.5V、30mA)・非蓄積型 3種(39.5V、30mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H30.4.25
光電式スポット型感知器(2信号及び試験機能付)	感第30～6号	ホーチキ株式会社	2種(39.5V、30mA)・非蓄積型 3種(39.5V、30mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H30.4.25
光電式スポット型感知器(試験機能付)	感第30～7号	ホーチキ株式会社	1種(39.5V、30mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H30.4.25
	感第30～8号	ホーチキ株式会社	2種(39.5V、30mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H30.4.25
中継器(自動試験機能付)	中第30～14号	日信防災株式会社	直流24V、外部配線抵抗50Ω	H30.4.5
中継器	中第30～15号	日信防災株式会社	直流24V、外部配線抵抗50Ω	H30.4.5
流水検知装置	流第30～4号	株式会社建設工業社	湿式K50、作動弁型40(10K、縦)	H30.4.25
一斉開放弁	開第30～2号	能美防災株式会社	加圧型150(10K、縦)	H30.4.20

型式変更承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
中継器	中第22～4～2号	ホーチキ株式会社	直流24V、無線式(受信用)	H30.4.16
GP型3級受信機	受第24～1～3号	アイホン株式会社	交流100V、外部配線抵抗10Ω	H30.4.16
光電式住宅用防災警報器	住警第26～80～1号	ニッタン株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付	H30.4.20
定温式住宅用防災警報器	住警第26～81～1号	ニッタン株式会社	電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付	H30.4.20

品質評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	NWT-25-3	日本機械工業株式会社	水槽付消防ポンプ自動車	H30.4.18
動力消防ポンプ	P12B1	日本機械工業株式会社	可搬消防ポンプ(フロートポンプシステム)、FBR-150-260	H30.4.26
消防用ホース	H0121DA02A	芦森工業株式会社	平、合成樹脂、使用圧0.7、呼称40(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H30.4.16
	H0125DA02A	芦森工業株式会社	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称40(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H30.4.16
	H0126EC01A	芦森工業株式会社	平、合成樹脂、使用圧2.0、呼称50(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H30.4.16