

型式承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
泡消火薬剤	泡第30～3号	株式会社モリタ	合成界面活性剤泡(A火災用泡消火薬剤) 1%(-20℃～+30℃)	H30.7.25
	泡第30～4号	ヤマトプロテック株式会社	水成膜泡 3%(-10℃～+30℃)	H30.7.25
光電式スポット型感知器(試験機能付)	感第30～13号	ニッタン株式会社	2種(24V、55mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H30.7.25
中継器(自動試験機能付)	中第30～16号	日信防災株式会社	直流24V、外部配線抵抗50Ω	H30.7.10
GR型受信機(アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付)	受第30～8号	日信防災株式会社	交流100V、外部配線抵抗30Ω、公称蓄積時間10秒～60秒 公称受信温度40℃～85℃ 公称受信濃度(スポット型)2.6%/m～17.2%/m 公称受信濃度(分離型)8%～80%	H30.7.10
閉鎖型スプリンクラーヘッド	ス第30～1号	千住スプリンクラー株式会社	1種可溶片型C90、呼称15(標準r2.6、下向き(プレート付帯ヘッド))	H30.7.12
	ス第30～2号	千住スプリンクラー株式会社	1種可溶片型C90、呼称15(標準r2.6、下向き(プレート付帯ヘッド))	H30.7.12
	ス第30～3号	千住スプリンクラー株式会社	1種可溶片型C90、呼称15(標準r2.6、下向き(プレート付帯ヘッド))	H30.7.12
	ス第30～4号	千住スプリンクラー株式会社	1種可溶片型C90、呼称10(小区画、下向き(プレート付帯ヘッド))	H30.7.12
	ス第30～5号	千住スプリンクラー株式会社	1種可溶片型C90、呼称10(小区画、下向き(プレート付帯ヘッド))	H30.7.12
	ス第30～6号	千住スプリンクラー株式会社	1種可溶片型C90、呼称10(小区画、下向き(プレート付帯ヘッド))	H30.7.12

品質評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
結合金具に接続する消防用接続器具	品評接第30～18号	株式会社山田製作所	媒介金具(差し口・差込式・呼称50) (差し口・差込式・呼称50)	H30.7.26
消防用ホース	H0325EC08A	帝国繊維株式会社	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称50(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H30.7.13
	H0325EC09A	帝国繊維株式会社	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称50(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H30.7.13