

型式承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
中継器	中第30～17号	ホーチキ株式会社	直流24V、外部配線抵抗48Ω	H30.8.1
	中第30～18号	ホーチキ株式会社	直流39.5V、外部配線抵抗22Ω	H30.8.1
P型1級受信機(蓄積式)	受第30～9号	能美防災株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	H30.8.1
	受第30～10号	能美防災株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	H30.8.1
GP型1級受信機(蓄積式)	受第30～11号	能美防災株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	H30.8.1
	受第30～12号	能美防災株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	H30.8.1
一斉開放弁	開第30～5号	ヤマトプロテック株式会社	加圧型200(10K、縦横両用)	H30.8.16

型式変更承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
差動式分布型感知器	感第28～15～1号	日本ドライケミカル株式会社	2種(30V、100mA) 非防水型、普通型、再用型、熱電対式	H30.8.24

品質評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
予備電源	品評字第30～1号	古河電池株式会社	受信機用(密閉形ニッケル・水素蓄電池)1Ah/5HR	H30.8.23
消防用ホース	H0121DA03A	芦森工業株式会社	平、合成樹脂、使用圧0.7、呼称40(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H30.8.23
	H0122FC02A	芦森工業株式会社	平、合成樹脂、使用圧0.9、呼称65(シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H30.8.23
	H0327NC05A	帝国繊維株式会社	平(大量送水用)、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.5、呼称300(シングル、ポリエステルフィラメント・アラミドフィラメント綾織、円織)	H30.8.30
	H0425DC07A	株式会社横井製作所	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称40(シングル、ポリエステル・アラミド綾織、円織)	H30.8.3
	H0425EC10A	株式会社横井製作所	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称50(シングル、ポリエステル・アラミド綾織、円織)	H30.8.3
	H0425FC11A	株式会社横井製作所	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称65(シングル、ポリエステル・アラミド綾織、円織)	H30.8.3
	H0426BC01A	株式会社横井製作所	平、合成樹脂、使用圧2.0、呼称25(シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H30.8.9
	H0725FC08A	オカニワ株式会社	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称65(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H30.8.14
	H1022EA02A	株式会社報商製作所	平、合成樹脂、使用圧0.9、呼称50(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H30.8.23
	H1024DC02A	株式会社報商製作所	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称40(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H30.8.23
	H1024EC01A	株式会社報商製作所	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称50(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H30.8.23
	H1024FC02A	株式会社報商製作所	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H30.8.23
	H1025FC01A	株式会社報商製作所	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称65(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H30.8.23

認定評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
閉鎖型泡水溶液ヘッド	認評駐閉第30～2号	ヤマトプロテック株式会社	バルブ型C68、感知範囲r2.6、呼称15(標準r2.6、上向き、発泡倍率5倍未満)	H30.8.2

認定評価・型式変更評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
増幅器及び操作部	認評放第25～103～1号	株式会社JVCケンウッド・公共産業システム	AC100V、最大2880W	H30.8.27