

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
消第30~27号	ヤマトプロテック株式会社	小型消火器	強化液 2.0l(蓄圧式、鉄製)	平成30年12月11日
消第30~28号	ヤマトプロテック株式会社	小型消火器	強化液 2.0l(蓄圧式、鉄製)	平成30年12月11日
消(自)第30~1号	モリタ宮田工業株式会社	小型消火器	強化液 8.0l(自動車用)(蓄圧式、鉄製)	平成30年12月21日
泡第30~6号	株式会社モリタ	泡消火薬剤	合成界面活性剤泡(A火災用泡消火薬剤) 1% (-20℃~+30℃)	平成30年12月6日
感第30~15号	ホーチキ株式会社	熱アナログ式スポット型感知器(試験機能付)	(39.5V、30mA)・公称感知温度45℃~85℃、防水型、普通型、再用型	平成30年12月21日
感第30~16号	ホーチキ株式会社	差動式スポット型感知器(試験機能付)	2種(39.5V、30mA)、非防水型、普通型、再用型	平成30年12月21日
感第30~17号	ホーチキ株式会社	光電式分離型感知器	1種(24V、20mA)・非蓄積型・公称監視距離5m~100m、非防水型、普通型、再用型、減光式	平成30年12月14日
感第30~18号	ホーチキ株式会社	光電式分離型感知器	2種(24V、20mA)・非蓄積型・公称監視距離5m~100m、非防水型、普通型、再用型、減光式	平成30年12月14日
受第29~10~1号	アイホン株式会社	GP型3級受信機	交流100V、外部配線抵抗10Ω	平成30年12月6日
受第30~16号	日信防災株式会社	P型1級受信機(蓄積式)	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	平成30年12月14日
受第30~17号	日信防災株式会社	P型1級受信機(蓄積式)	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	平成30年12月14日
受第30~18号	日信防災株式会社	GP型1級受信機(蓄積式)	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	平成30年12月14日
受第30~19号	日信防災株式会社	GP型1級受信機(蓄積式)	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	平成30年12月14日
受第30~20号	日本フェンオール株式会社	P型1級受信機(蓄積式)	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	平成30年12月14日
受第30~21号	日本フェンオール株式会社	GP型1級受信機(蓄積式)	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	平成30年12月14日
ス第30~7号	株式会社立売堀製作所	閉鎖型スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称15(標準r2.6、下向き)	平成30年12月14日
住警第30~12号	富士電機株式会社	定温式住宅用防災警報器	外部電源方式(AC100V、35mA)、連動型、自動試験機能付	平成30年12月6日
住警第30~13号	パナソニック株式会社	光電式住宅用防災警報器	電池方式、2種(DC3V、350mA)、無線式、連動型、自動試験機能付	平成30年12月7日
住警第30~14号	パナソニック株式会社	光電式住宅用防災警報器	電池方式、2種(DC3V、350mA)、無線式、連動型、自動試験機能付	平成30年12月7日
住警第30~15号	パナソニック株式会社	定温式住宅用防災警報器	電池方式(DC3V、300mA)、無線式、連動型、自動試験機能付	平成30年12月7日
KC-P1A-2	小池株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	化学消防ポンプ自動車	平成30年12月28日
MLLAⅢ5-30WET-1	株式会社モリタ	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	はしご付消防ポンプ自動車	平成30年12月10日
NDC-P1D-9	日本ドライケミカル株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	化学消防ポンプ自動車	平成30年12月12日
H1324DC02A	株式会社モリタ	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称40(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成30年12月26日
H1324DC03A	株式会社モリタ	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称40(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成30年12月26日
H1324EC02A	株式会社モリタ	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称50(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成30年12月26日
H1324EC03A	株式会社モリタ	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称50(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成30年12月26日
H1324FC02A	株式会社モリタ	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成30年12月26日
H1324FC03A	株式会社モリタ	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成30年12月26日
H1325DC01A	株式会社モリタ	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称40(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成30年12月26日
H1325DC02A	株式会社モリタ	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称40(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成30年12月26日
H1325EC01A	株式会社モリタ	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称50(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成30年12月26日
H1325EC02A	株式会社モリタ	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称50(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成30年12月26日
H1325FC01A	株式会社モリタ	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称65(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成30年12月26日
H1325FC02A	株式会社モリタ	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称65(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成30年12月26日
認評非第30~6号	日本ドライケミカル株式会社	表示灯	普通型(DC24V、9mA)	平成30年12月13日
認評非第30~7号	日本ドライケミカル株式会社	一体型	普通型、DC24V	平成30年12月13日
認評非第30~8号	日本ドライケミカル株式会社	一体型	防雨型、DC24V	平成30年12月13日
特評第272号	ニッタン株式会社	特定初期拡大抑制機器	負圧湿式予作動スプリンクラー設備 流水検知装置制御盤	平成30年12月19日