

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
消第2019～7号	日本ドライケミカル株式会社	小型消火器	住宅用粉末(ABC) 1.5kg(蓄圧式、鉄製)	令和元年9月24日
泡第2019～4号	株式会社初田製作所	泡消火薬剤	合成界面活性剤泡 3%(-10℃～+30℃)	令和元年9月2日
泡第2019～5号	日本ドライケミカル株式会社	泡消火薬剤	合成界面活性剤泡 3%(-10℃～+30℃)	令和元年9月2日
受第2019～14号	パナソニック株式会社	GP型3級受信機	交流100V、外部配線抵抗15Ω	令和元年9月10日
ス第2019～18号	千住スプリンクラー株式会社	閉鎖型スプリンクラーヘッド	可溶片型C72、呼称15(標準r2.8、上向き)	令和元年9月13日
住警第2019～14号	新コスモス電機株式会社	光電式住宅用防災警報器	電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付	令和元年9月10日
MLLAⅡ5-30SEL1-1	株式会社モリタ	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	はしご付消防ポンプ自動車	令和元年9月24日
MLLAⅡ5-30WEL1-1	株式会社モリタ	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	はしご付消防ポンプ自動車	令和元年9月27日
MLLⅡ5-40WEL1-1	株式会社モリタ	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	はしご付消防ポンプ自動車	令和元年9月3日
品評予第2019～3号	パナソニック株式会社	予備電源	受信機用(密閉形ニッケル・水素蓄電池)1.65Ah/5HR	令和元年9月26日
品評接第2019～18号	東京サイレン株式会社	結合金具に接続する消防用接続器具	スタンドパイプ(受け口・差込式・呼称65)(受け口・ねじ式・呼称75)	令和元年9月3日
品評剤第2019～2号	株式会社初田製作所	消火設備用消火薬剤	第三種浸潤剤等入り水	令和元年9月11日
H0124FC18A	芦森工業株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	令和元年9月4日
H0425EC11A	株式会社横井製作所	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称50(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	令和元年9月4日
H0425FC12A	株式会社横井製作所	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称65(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	令和元年9月4日
認評放第27～19～1号	株式会社日立情報通信エンジニアリング	非常警報設備・非常電話	AC100V	令和元年9月26日
認評栓第2019～2号	株式会社立売堀製作所	屋内消火栓設備の屋内消火栓等・広範囲型2号消火栓	壁面設置型折畳み等収納式 呼称25	令和元年9月3日
認評栓第2019～3号	株式会社大東製作所	屋内消火栓設備の屋内消火栓等・広範囲型2号消火栓	壁面設置型折畳み等収納式 呼称25	令和元年9月26日