

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
消第25~12~1号	ヤマトプロテック株式会社	小型消火器	強化液 3. 0l(蓄圧式、鉄製)	令和2年7月9日
消第26~6~1号	ヤマトプロテック株式会社	小型消火器	強化液 4. 0l(蓄圧式、鉄製)	令和2年7月9日
消第26~17~1号	ヤマトプロテック株式会社	小型消火器	強化液 3. 5l(蓄圧式、鉄製)	令和2年7月9日
消第2020~13号	ヤマトプロテック株式会社	小型消火器	粉末(ABC) 3. 0kg(蓄圧式、鉄製)	令和2年7月14日
消(自)第26~1~1号	ヤマトプロテック株式会社	小型消火器	強化液 3. 5l(自動車用)(蓄圧式、鉄製)	令和2年7月14日
泡第2020~2号	ヤマトプロテック株式会社	泡消火薬剤	水成膜泡 3%(-20°C~+30°C)	令和2年7月27日
泡第2020~3号	株式会社モリタ	泡消火薬剤	水成膜泡 3%(-20°C~+30°C)	令和2年7月27日
感第2020~21号	パナソニック株式会社	熱アナログ式スポット型感知器 (試験機能付)	(28V、5mA)・公称感知温度50°C~80°C、防水型、普通型、再成型	令和2年7月20日
中第2020~7号	ニッタン株式会社	中継器(自動試験機能付)	直流24V、外部配線抵抗50Ω	令和2年7月20日
は第2020~1号	オリロー株式会社	金属製避難はしご	ハッチ用つり下げはしご(折りたたみ式)	令和2年7月22日
は第2020~2号	オリロー株式会社	金属製避難はしご	ハッチ用つり下げはしご(折りたたみ式)	令和2年7月22日
品評外第27~2~1号	能美防災株式会社	外部試験器		令和2年7月22日
C11BD06A	株式会社山田製作所	消防用結合金具	使用圧2. 0、差込式受け口、呼称40	令和2年7月27日
C11BF08A	株式会社山田製作所	消防用結合金具	使用圧2. 0、差込式受け口、呼称65	令和2年7月27日
C14AF04A	ヨネ株式会社	消防用結合金具	使用圧2. 0、差込式差し口、呼称65	令和2年7月21日
C14BF04A	ヨネ株式会社	消防用結合金具	使用圧2. 0、差込式受け口、呼称65	令和2年7月21日
E040703A	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100、200、400、800、1000mA、作動入力電圧50mV	令和2年7月22日
E040704A	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100、200、400、800、1000mA、作動入力電圧50mV、集合型	令和2年7月22日
E040805A	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100、200、400、800、1000mA、作動入力電圧52mV	令和2年7月22日
E040806A	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100、200、400、800、1000mA、作動入力電圧52mV、集合型	令和2年7月22日
E040903A	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100、200、400、800、1000mA、作動入力電圧74mV	令和2年7月22日
E040904A	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100、200、400、800、1000mA、作動入力電圧74mV、集合型	令和2年7月22日
認評音第2020~1号	サクサプレジジョン株式会社	地区音響装置	DC24V、15mA、公称音圧90dB	令和2年7月9日
認評駐閉第26~1~2号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2. 1、呼称15(標準r2. 1、下向き、発泡倍率5倍以上)	令和2年7月2日
認評駐閉第26~2~2号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2. 1、呼称15(標準r2. 1、上向き、発泡倍率5倍以上)	令和2年7月2日
認評駐閉第30~1~1号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2. 6、呼称15(標準r2. 6、下向き、発泡倍率5倍未満)	令和2年7月2日
認評駐閉第30~2~1号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2. 6、呼称15(標準r2. 6、上向き、発泡倍率5倍未満)	令和2年7月2日
認評駐閉第30~1~1号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称15(標準r2. 6、下向き、発泡倍率5倍未満)	令和2年7月2日
認評駐閉第30~2~1号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称15(標準r2. 6、上向き、発泡倍率5倍未満)	令和2年7月2日