

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
中第2022～1号	ホーチキ株式会社	中継器	直流39.5V、外部配線抵抗30Ω	令和4年2月17日
中第2022～2号	ホーチキ株式会社	中継器	直流39.5V、外部配線抵抗30Ω	令和4年2月17日
受第30～3～1号	能美防災株式会社	GR型受信機(アナログ式、蓄積式及び自動試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗30Ω、公称蓄積時間10秒～60秒、公称受信温度40℃～85℃、公称受信濃度(スポット型)2.6%/m～17.2%/m、公称受信濃度(分離型)8%～80%	令和4年2月17日
ス第2022～1号	株式会社立売堀製作所	閉鎖型スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称10(小区画、下向き)	令和4年2月25日
ス第2022～2号	株式会社立売堀製作所	閉鎖型スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称10(小区画、下向き)	令和4年2月25日
住警第2022～1号	新コスモス電機株式会社	光電式住宅用防災警報器	外部電源方式、2種(AC100V、70mA)、自動試験機能付	令和4年2月10日
HPC-1-3	株式会社畠山ポンプ製作所	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	化学消防ポンプ自動車	令和4年2月9日
WMT-10-1	株式会社WERM	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	水槽付消防ポンプ自動車	令和4年2月10日
P3021	株式会社WERM	動力消防ポンプ	消防ポンプ自動車、A-2、WMN-1	令和4年2月10日
C17KG03A	櫻護謨株式会社	消防用結合金具	使用圧2.0、ねじ式、呼称75	令和4年2月3日
C18BD03A	株式会社報商製作所	消防用結合金具	使用圧2.0、差込式受け口、呼称40	令和4年2月18日
C18BE02A	株式会社報商製作所	消防用結合金具	使用圧2.0、差込式受け口、呼称50	令和4年2月18日
C18BF02A	株式会社報商製作所	消防用結合金具	使用圧2.0、差込式受け口、呼称65	令和4年2月18日
認評非第2022～1号	能美防災株式会社	非常警報設備・一体型	普通型、DC24V	令和4年2月14日
認評非第2022～2号	能美防災株式会社	非常警報設備・一体型	防雨型、DC24V	令和4年2月14日
認評非第2022～3号	能美防災株式会社	非常警報設備・操作部	普通型、AC100V	令和4年2月10日
認評放第2022～3号	日本電音株式会社	非常警報設備・スピーカー	コーン型(1W/3W/6W・L級)、音響パワーレベル94dB	令和4年2月18日
認評放第2022～4号	日本電音株式会社	非常警報設備・スピーカー	コーン型(1W/3W/6W・L級)、音響パワーレベル95dB	令和4年2月18日