

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
感第27～18～1号	日本フェンオール株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	特種(24V、1mA)・公称作動温度60℃、非防水型、普通型、再用型	令和4年8月10日
感第2022～7号	能美防災株式会社	光電式スポット型感知器(試験機能付)	2種(24V、50mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	令和4年8月5日
感第2022～8号	能美防災株式会社	光電アナログ式スポット型感知器(試験機能付)	(24V、200mA)・公称感知濃度2.4%/m～17.2%/m、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	令和4年8月10日
住警第2022～4号	新コスモス電機株式会社	光電式住宅用防災警報器(CO反応式)	電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付	令和4年8月1日
住警第2022～5号	新コスモス電機株式会社	光電式住宅用防災警報器(CO反応式)	電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付	令和4年8月1日
品評外第2022～1号	ニッタン株式会社	外部試験器		令和4年8月2日
S0311004	オーサカゴム株式会社	消防用吸管	呼称100、合成ゴム、使用温度範囲(-25～40℃)	令和4年8月1日
H0224FA08A	櫻護謨株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	令和4年8月1日
H0726GA02A	オカニワ株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧2.0、呼称75(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	令和4年8月2日
認評放第19～1～2号	ジャトー株式会社	非常警報設備・スピーカー	コーン型(3W・L級)	令和4年8月19日
認評放第26～11～2号	日本電音株式会社	非常警報設備・増幅器及び操作部	AC100V、最大12000W	令和4年8月16日