

別記様式第6号の8（第2条関係）

（閉鎖型スプリンクラーヘッド）社内試験成績表					
申請者			製造者		
型式				試験者	
試験年月日		商品名と記号製造年		製造年	
試験項目	個数	最高	最低	平均	備考
1 組立荷重		daN	daN	daN	設計荷重 daN
2 フレームの強度		永久伸び mm	mm	mm	フレームの変位 mm
		伸び率 %	%	%	
3 作動温度		℃	℃	℃	偏差 %
4 気泡消滅温度		℃	℃	℃	偏差 %
5 感度		分 秒	分 秒	分 秒	試験方法
6 放水量		l/min	l/min	l/min	
		K =	K =	K =	
7 静水圧力		試験方法			
8 衝撃		重力加速度		G	
9 分解部分の強度		荷重		N	
10 グラスバルブの熱衝撃		衝撃回数		回	
11 感熱体の強度		荷重（引張、圧縮）		N	試験温度 ℃
		破損時間		h	
12 環境温度		試験温度		℃	
13 水撃		圧力	MPa	水撃回数	回
14 振動		振動時間		h	
15 硝酸水銀応力腐食					
16 亜硫酸ガス腐食					
17 作動		取付角度	度	圧力	MPa
18 グラスバルブの加熱冷却		繰り返し回数		回	
19 取付ねじ		適合規格		呼び	
20 散水分布		別紙に示す。			

備考1 この用紙の大きさは、J I S A 4 とすること。

2 供試個数は、各項目につき5個以上とする。