

エアゾール式簡易消火具の亀裂・破裂事故について

- ◆ 日本消防検定協会が鑑定を行ったヤマトプロテック株式会社製のエアゾール式簡易消火具に亀裂・破裂事故が発生しており、同社では現在自主回収を行っています。

しかし、依然として事故の発生が継続していることから、多数の対象製品が回収されずに残されたままになっているものと考えられます。

については、今後も亀裂・破裂事故の発生するおそれがありますので、対象商品がありましたら速やかに製造事業者のヤマトプロテック株式会社あてにご連絡いただくようお願いいたします。

対象エアゾール式簡易消火具

商品名	「ヤマトボーイ KT」「FM ボーイ k」
型式番号	鑑消第 13～4 号
製造時期	平成 13 年 11 月～平成 14 年 7 月
品質保証期限	平成 17 年 1 月～10 月
製造本数	184,000 本

- ◆ 詳しくはこちら ⇒ ヤマトプロテック株式会社

<http://www.yamatoprotec.co.jp/important.html>

- ◆ 総務省消防庁において注意喚起を行っています。

詳しくはこちら (PDF)

<http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/190410-1/190410-1houdou.pdf>

- ◆ 財団法人日本消防設備安全センター内に設置されている防災製品 PL センター「PL 事故情報室」においても情報提供がされています。

詳しくはこちら <http://www.fesc.or.jp/10/index2.html>