

型式失効状況－受信機
「ふ」

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	設置上の特例期限
受第 46～11号	藤倉電工株式会社	P型 2級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和46年 9月21日	平成8年10月
受第 46～11～1号	藤倉電工株式会社	P型 2級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和47年 3月31日	平成8年10月
受第 46～11～2号	藤倉電工株式会社	P型 2級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和47年 8月22日	平成8年10月
受第 46～11～3号	藤倉電工株式会社	P型 2級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和48年 2月12日	平成8年10月
受第 46～11～4号	藤倉電工株式会社	P型 2級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和50年 6月3日	平成8年10月
受第 46～11～5号	藤倉電工株式会社	P型 2級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和51年 3月24日	平成8年10月
受第 46～11～6号	藤倉電工株式会社	P型 2級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和52年 2月10日	平成8年10月
受第 47～12号	藤倉電工株式会社	P型 2級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和47年 5月29日	平成8年10月
受第 47～12～1号	藤倉電工株式会社	P型 2級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和47年 8月22日	平成8年10月
受第 52～11号	藤倉電工株式会社	P型 2級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和52年 8月16日	平成8年10月
受第 50～8号	藤倉電工株式会社	P型 1級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和50年 6月26日	平成8年10月
受第 53～1号	藤倉電工株式会社	P型 1級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和53年 2月3日	平成8年10月
火受第 15号	富士防災工業株式会社	受信盤A級		昭和26年 10月17日	昭和57年2月
火受第 2号	富士防災工業株式会社	受信盤B級		昭和25年 6月1日	昭和57年2月
火受第 32号	富士防災工業株式会社	受信盤A級	閉路式 24V (ロータリスイッチ式)	昭和28年 5月1日	昭和57年2月
受第 50～4号	芙蓉防災工業株式会社	P型 1級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和50年 6月23日	平成8年10月
受第 50～5号	芙蓉防災工業株式会社	P型 2級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和50年 6月23日	平成8年10月
受第 50～10号	芙蓉防災工業株式会社	P型 2級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和50年 8月9日	平成8年10月
受第 50～12号	芙蓉防災工業株式会社	P型 2級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和50年 8月22日	平成8年10月
受第 51～23号	芙蓉防災工業株式会社	P型 1級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和51年 12月23日	平成8年10月