

型式失効状況－受信機  
「き」

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	設置上の 特例期限
受第41～8号	協栄火災報知機株式会社	受信機	P型 2級	昭和41年 7月13日	昭和63年2月
受第49～4号	協栄火災報知機株式会社	P型 1級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和49年 1月30日	平成8年10月
受第49～4～1号	協栄火災報知機株式会社	P型 1級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和50年 7月25日	平成8年10月
受第49～5号	協栄火災報知機株式会社	P型 2級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和49年 1月30日	平成8年10月
受第49～5～1号	協栄火災報知機株式会社	P型 2級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和50年 7月25日	平成8年10月
受第51～2号	協栄火災報知機株式会社	P型 1級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和51年 3月1日	平成8年10月
受第51～3号	協栄火災報知機株式会社	P型 2級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和51年 3月1日	平成8年10月
受第51～21号	協栄火災報知機株式会社	P型 2級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和51年 12月16日	平成8年10月
受第51～22号	協栄火災報知機株式会社	P型 1級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和51年 12月16日	平成8年10月
受第52～12号	協栄火災報知機株式会社	P型 1級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和52年 9月16日	平成8年10月
受第52～13号	協栄火災報知機株式会社	P型 2級受信機	交流100V 外部配線抵抗50	昭和52年 9月16日	平成8年10月