

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	設置上の特例期限
電第50～1号	中部精機株式会社	2級漏電火災警報器	屋内型 警戒電路 100V 30A 50/60Hz 単相 受信部電源電圧100V公称作動電流値 15mA しゃ断機構(しゃ断作動電流30mA)	昭和50年5月8日	平成2年2月