

型式承認状況－感知器
平成13年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 13～1号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(9V、8mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型 散乱光式	H13.2.14	
感第 13～2号	日信防災 株式会社	光電式 分離型感知器	1種(24V、75mA)・非蓄積型 公称監視距離5m～100m 非防水型、普通型、再用型 減光式、送光部電源(6V、0.08mA)	H13.2.14	
感第 13～3号	日信防災 株式会社	光電式 分離型感知器	2種(24V、75mA)・非蓄積型 公称監視距離5m～100m 非防水型、普通型、再用型 減光式、送光部電源(6V、0.08mA)	H13.2.14	
感第 13～4号	松下電工 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(12V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型 散乱光式	H13.5.10	
感第 13～5号	松下電工 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(12V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型 散乱光式	H13.5.10	
感第 13～6号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(12V、70mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型 散乱光式	H13.6.1	
感第 13～7号	アイホン 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V、70mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H13.6.1	
感第 13～8号	アイホン 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V、70mA) 非防水型、普通型、再用型	H13.6.1	
感第 13～9号	アイホン 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(12V、70mA) 公称作動温度 65℃ 防水型、普通型、再用型	H13.6.1	
感第 13～10号	ホーチキ 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(39.5V、30mA) 公称作動温度 70℃ 非防水型、普通型、再用型	H13.8.8	
感第 13～11号	ニッタン 株式会社	差動式 スポット型感知器	1種(24V、65mA) 防水型、普通型、再用型	H13.8.13	
感第 13～12号	ニッタン 株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(24V、65mA) 防水型、普通型、再用型	H13.8.13	
感第 13～13号	ニッタン 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(24V、55mA) 公称感知濃度2.5%/m～20%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H13.9.27	
感第 13～14号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(24V、65mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H13.12.21	
感第 13～15号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、65mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H13.12.21	

型式変更状況－感知器
平成13年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 3～35～4号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型 普通型、再用型、散乱光式	H13.6.14	
感第 5～4～1号	松下電工 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、300mA) 公称作動温度 100℃ 防水型、普通型、再用型	H13.10.29	
感第 8～39～3号	松下電工 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型 普通型、再用型、散乱光式	H13.5.10	
感第 9～9～2号	松下電工 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(28V、5mA) 非防水型、普通型、再用型	H13.5.10	
感第 9～11～1号	松下電工 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(28V、5mA) 公称作動温度 70℃ 非防水型 普通型、再用型	H13.5.10	