

型式承認状況－感知器
平成21年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 21～1号	ニッタン 株式会社	赤外線式 スポット型感知器	屋内型(DC24V、165mA) ・公称監視距離17m～30m・視野角100度 非防水型、普通型、再用型、CO ₂ 共鳴放射式、 ゆらぎ式、2波長式	H21.3.27	
感第 21～2号	沖電気防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (2信号及び 試験機能付)	2種(28V、5mA)・非蓄積型 3種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H21.4.21	
感第 21～3号	沖電気防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(28V、5mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H21.4.21	
感第 21～4号	ホーチキ 株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(24V、40mA) 防水型、普通型、再用型	H21.9.1	
感第 21～5号	パナソニック電工 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(24V、50mA)・公称作動温度70°C 防水型、耐酸型、耐アルカリ、再用型	H21.8.20	
感第 21～6号	パナソニック電工 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(24V、70mA)・公称作動温度70°C 防水型、耐酸型、耐アルカリ型、再用型	H21.8.20	
感第 21～7号	ニッタン 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、55mA) 非防水型、普通型、再用型	H21.11.24	
感第 21～8号	ニッタン 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(24V、55mA)・公称感知濃度2.5%/m～15%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H21.9.17	

型式変更状況－感知器
平成21年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 16～18～1号	パナソニック電工 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(24V、100mA)・公称作動温度80℃ 非防水型、普通型、再用型	H21.6.1	
感第 16～19～1号	パナソニック電工 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(24V、100mA)・公称作動温度70℃ 非防水型、普通型、再用型	H21.6.1	
感第 16～14～1号	パナソニック電工 株式会社	差動式 スポット型感知器	1種(24V、100mA) 非防水型、普通型、再用型	H21.7.17	
感第 5～47～2号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(60V、100mA)・公称作動温度75℃ 防水型、普通型、再用型	H21.9.30	