

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 27～1号	パナソニック 株式会社	光電式 分離型感知器	1種(24V、100mA)・非蓄積型・ 公称監視距離5m～100m 非防水型、普通型、再用型、減光式	H27.1.23	
感第 27～2号	パナソニック 株式会社	光電式 分離型感知器	2種(24V、100mA)・非蓄積型・ 公称監視距離5m～100m 非防水型、普通型、再用型、減光式	H27.1.23	
感第 27～3号	能美防災 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(DC3V、80mA) 非防水型、普通型、再用型 無線式(発信用)、電池方式(兼用非常電源)	H27.3.12	
感第 27～4号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V、70mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H27.4.13	
感第 27～5号	能美防災 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V、70mA)、非防水型 非防水型、普通型、再用型	H27.4.13	
感第 27～6号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(12V、70mA)・公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再用型	H27.4.13	
感第 27～7号	ホーチキ 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(3V、350mA)・公称作動温度65℃ 非防水型、再用型、無線式(発信用・受信用)、 特定小規模施設用連動型警報機能付、 電池方式(兼用非常電源)	H27.4.20	
感第 27～8号	ホーチキ 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(3V、350mA)・蓄積型(公称蓄積時間20秒) 非防水型、再用型、散乱光式、 無線式(発信用・受信用)、 特定小規模施設用連動型警報機能付、 電池方式(兼用非常電源)	H27.4.20	
感第 27～9号	能美防災 株式会社	赤外線式 スポット型感知器 (試験機能付)	屋内型(24V、100mA)・公称監視距離30m～45m ・視野角90度 非防水型、普通型、再用型、CO2共鳴放射式、 ゆらぎ式	H27.4.1	
感第 27～10号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(DC3V、80mA)・公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再用型、無線式(発信用)、 電池方式(兼用非常電源)	H27.6.25	
感第 27～11号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(DC3V、80mA)・公称作動温度75℃ 防水型、普通型、再用型、無線式(発信用)、 電池方式(兼用非常電源)	H27.6.25	
感第 27～12号	能美防災 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(12V、70mA) 非防水型、普通型、再用型	H27.7.13	
感第 27～13号	能美防災 株式会社	差動式 スポット型感知器	2種(24V、50mA) 防水型、普通型、再用型	H27.7.13	
感第 27～14号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(12V、70mA)・公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再用型	H27.7.13	
感第 27～15号	パナソニック 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、300mA)・公称作動温度120℃ 防水型、普通型、再用型	H27.9.2	
感第 27～16号	パナソニック 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、300mA)・公称作動温度150℃ 防水型、普通型、再用型	H27.9.2	
感第 27～17号	ホーチキ 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(3V、30mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型、無線式(発信用)、 電池方式(兼用非常電源)	H27.8.7	
感第 27～18号	日本フェンオール 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(24V、1mA)・公称作動温度60℃ 非防水型、普通型、再用型	H27.10.13	
感第 27～19号	日本フェンオール 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(24V、1mA)・公称作動温度65℃ 防水型、普通型、再用型	H27.10.13	

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 27～20号	日本フェンオール 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、60mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H27.10.13	
感第 27～21号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(30V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H27.12.14	
感第 27～22号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(30V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H27.12.14	
感第 27～23号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(30V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H27.12.14	
感第 27～24号	パナソニック 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(30V、50mA)・公称作動温度60℃ 非防水型、普通型、再用型	H27.12.14	
感第 27～25号	パナソニック 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(30V、50mA) 非防水型、普通型、再用型	H27.12.14	
感第 27～26号	パナソニック 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(30V、50mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H27.12.14	
感第 27～27号	パナソニック 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(30V、50mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型	H27.12.14	
感第 27～28号	パナソニック 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(30V、50mA) 防水型、普通型、再用型	H27.12.14	

型式変更状況－感知器
平成27年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 22～12～1号	パナソニック 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(3V、300mA)・公称作動温度65℃ 非防水型、再用型、無線式(発信用・受信用) 特定小規模施設用連動型警報機能付、 電池方式(兼用非常電源)	H27.1.23	
感第 22～10～1号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(3V、300mA)・蓄積型(公称蓄積時間10秒) 非防水型、再用型、散乱光式、 無線式(発信用・受信用) 特定小規模施設用連動型警報機能付 電池方式(兼用非常電源)	H27.2.12	
感第 24～29～1号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、100mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H27.6.12	
感第 2～6～2号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(30V、100mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H27.7.27	
感第 17～4～1号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(24V、50mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H27.7.27	
感第 25～2～1号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(12V、70mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H27.7.13	