

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
感第19～38～1号	ホーチキ株式会社	光電式スポット型感知器(2信号)	2種(24V、100mA)・非蓄積型、3種(24V、60mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	令和4年7月6日
感第27～18～1号	日本フェンオール株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	特種(24V、1mA)・公称作動温度60℃、非防水型、普通型、再用型	令和4年8月10日
感第2021～21～1号	ニッタン株式会社	差動式スポット型感知器(試験機能付)	2種(12V、70mA)、非防水型、普通型、再用型	令和4年10月18日
感第2022～1号	ニッタン株式会社	赤外線式スポット型感知器(試験機能付)	屋内型(24V、65mA)・公称監視距離25m～35m・視野角100度、非防水型、普通型、再用型、CO2共鳴放射式、ゆらぎ式、2波長式	令和4年1月21日
感第2022～2号	ヤマトプロテック株式会社	差動式スポット型感知器	2種(24V、40mA)、非防水型、普通型、再用型	令和4年5月9日
感第2022～3号	能美防災株式会社	光電アナログ式分離型感知器(試験機能付)	(24V、200mA)・公称感知濃度5.0%～80.0%・公称監視距離5m～100m、非防水型、普通型、再用型、減光式	令和4年6月9日
感第2022～4号	ホーチキ株式会社	光電式スポット型感知器(試験機能付)	2種(3V、350mA)・蓄積型(公称蓄積時間20秒)、非防水型、再用型、散乱光式、無線式(発信用・受信用)、特定小規模施設用連動型警報機能付、電池方式(兼用非常電源)	令和4年5月20日
感第2022～5号	ホーチキ株式会社	光電式スポット型感知器(試験機能付)	2種(12V、20mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	令和4年6月9日
感第2022～6号	ニッタン株式会社	光電式スポット型感知器(2信号及び試験機能付)	2種(24V、45mA)・非蓄積型、3種(24V、45mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	令和4年6月24日
感第2022～7号	能美防災株式会社	光電式スポット型感知器(試験機能付)	2種(24V、50mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	令和4年8月5日
感第2022～8号	能美防災株式会社	光電アナログ式スポット型感知器(試験機能付)	(24V、200mA)・公称感知濃度2.4%/m～17.2%/m、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	令和4年8月10日
感第2022～9号	ニッタン株式会社	光電式スポット型感知器(2信号及び試験機能付)	2種(24V、45mA)・非蓄積型、3種(24V、45mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	令和4年9月29日
感第2022～10号	ホーチキ株式会社	光電式スポット型感知器(試験機能付)	1種(20V、12mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	令和4年11月22日
感第2022～11号	ホーチキ株式会社	光電式スポット型感知器(試験機能付)	2種(20V、12mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	令和4年11月22日
感第2022～12号	ホーチキ株式会社	光電式スポット型感知器(試験機能付)	3種(20V、12mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	令和4年11月22日