

型式承認状況－中継器
平成12年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
中第 12～1号	能美防災 株式会社	中継器 (自動試験機能付)	交流100V 外部配線光損失6dB 公称感知区間1m 最大監視距離 1200m	H12.1.13	
中第 12～2号	松下電工 株式会社	中継器 (アナログ式 蓄積式及び自動試験機能付)	交流100V 外部配線抵抗20Ω 公称蓄積時間60秒 公称受信濃度 (スポット型)2.05%/m～17.0%/m 公称受信濃度 (分離型)5.0%～80.0%	H12.3.30	
中第 12～3号	能美防災 株式会社	中継器	直流24V 外部配線抵抗10Ω	H12.4.11	
中第 12～4号	松下電工 株式会社	中継器	直流12V 外部配線抵抗50Ω	H12.4.12	
中第 12～5号	ニッタン 株式会社	中継器 (遠隔試験機能付)	直流24V 外部配線抵抗10Ω	H12.4.20	
中第 12～6号	日本インターフォン 株式会社	中継器 (遠隔試験機能付)	直流12V 外部配線抵抗10Ω	H12.4.26	
中第 12～7号	日本インターフォン 株式会社	中継器 (遠隔試験機能付)	直流12V 外部配線抵抗10Ω	H12.5.26	
中第 12～8号	日本インターフォン 株式会社	中継器 (遠隔試験機能付)	直流12V 外部配線抵抗10Ω	H12.5.26	
中第 12～9号	沖電気防災 株式会社	中継器 (アナログ式 蓄積式及び自動試験機能付)	交流100V 外部配線抵抗20Ω 公称蓄積時間60秒 公称受信濃度 (スポット型)2.05%/m～17.0%/m 公称受信濃度 (分離型)5.0%～80.0%	H12.8.10	
中第 12～10号	ニッタン 株式会社	中継器 (遠隔試験機能付)	直流24V 外部配線抵抗50Ω	H12.8.10	
中第 12～11号	ホーチキ 株式会社	中継器 (遠隔試験機能付)	直流24V 外部配線抵抗10Ω	H12.8.17	
中第 12～12号	能美防災 株式会社	中継器 (遠隔試験機能付)	直流12V 外部配線抵抗10Ω	H12.9.4	
中第 12～13号	能美防災 株式会社	中継器 (遠隔試験機能付)	直流12V 外部配線抵抗10Ω	H12.9.4	
中第 12～14号	沖電気防災 株式会社	中継器	直流27V 外部配線抵抗50Ω	H12.10.10	
中第 12～15号	松下電器産業 株式会社	中継器 (遠隔試験機能付)	直流24V 外部配線抵抗10Ω	H12.12.1	
中第 12～16号	ニッタン 株式会社	中継器	直流24V 外部配線抵抗10Ω	H12.12.22	
中第 12～17号	松下電工 株式会社	中継器	直流28V 外部配線抵抗50Ω	H12.12.22	

型式変更状況－中継器
平成12年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
中第 11～22～1号	日信防災 株式会社	中継器	直流24V 外部配線抵抗10Ω	H12.2.28	
中第 11～23～1号	日信防災 株式会社	中継器	直流24V 外部配線抵抗50Ω	H12.2.28	
中第 11～24～1号	日信防災 株式会社	中継器	直流24V 外部配線抵抗50Ω	H12.2.28	
中第 12～4～1号	松下電工 株式会社	中継器	直流12V 外部配線抵抗50Ω	H12.6.21	