

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
中第 26～1号	パナソニック株式会社	中継器	直流24V、外部配線抵抗50Ω	H26.1.24	
中第 26～2号	日信防災株式会社	中継器	直流24V、外部配線抵抗15Ω	H26.2.28	
中第 26～3号	能美防災株式会社	中継器	直流24V、外部配線抵抗50Ω	H26.5.21	
中第 26～4号	ニッタン株式会社	中継器 (遠隔試験機能付)	直流12V、外部配線抵抗50Ω	H26.7.25	
中第 26～5号	日本フェンオール 株式会社	中継器	直流24V、外部配線抵抗50Ω	H26.9.29	
中第 26～6号	ホーチキ株式会社	中継器	直流24V、外部配線抵抗50Ω	H26.9.9	
中第 26～7号	日本ドライケミカル 株式会社	中継器	直流27V、外部配線抵抗50Ω	H26.12.16	
中第 26～8号	日本ドライケミカル 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗20Ω /外部配線光損失12dB	H26.12.16	
中第 26～9号	日本ドライケミカル 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗20Ω /外部配線光損失12dB	H26.12.16	
中第 26～10号	日信防災株式会社	中継器	直流24V、外部配線抵抗50Ω	H26.11.28	
中第 26～11号	能美防災株式会社	中継器	直流3V、無線式 (受信用・発信用)	H26.11.28	
中第 26～12号	日本ドライケミカル 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗20Ω	H26.12.16	
中第 26～13号	日本ドライケミカル 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗50Ω	H26.12.16	
中第 26～14号	日本ドライケミカル 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗50Ω	H26.12.16	
中第 26～15号	日本ドライケミカル 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗20Ω	H26.12.16	
中第 26～16号	日本ドライケミカル 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗20Ω	H26.12.16	
中第 26～17号	日本ドライケミカル 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗20Ω	H26.12.16	
中第 26～18号	日本ドライケミカル 株式会社	中継器 (自動試験機能付)	直流28V、外部配線抵抗20Ω	H26.12.16	
中第 26～19号	日本ドライケミカル 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗20Ω	H26.12.16	
中第 26～20号	日本ドライケミカル 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗50Ω	H26.12.16	
中第 26～21号	日本ドライケミカル 株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗50Ω	H26.12.16	
中第 26～22号	日本ドライケミカル 株式会社	中継器 (アナログ式、蓄積式 及び自動試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗20Ω、 公称蓄積時間60秒 公称受信濃度(スポット型) 2.5%/m～17.0%/m 公称受信濃度(分離型) 5.0%～80.0%	H26.12.16	
中第 26～23号	日本ドライケミカル 株式会社	中継器 (アナログ式、蓄積式 及び自動試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗20Ω、 公称蓄積時間60秒 公称受信濃度(スポット型) 2.5%/m～17.1%/m 公称受信濃度(分離型) 5.0%～80.0%	H26.12.16	
中第 26～24号	日本ドライケミカル 株式会社	中継器 (アナログ式 及び自動試験機能付)	直流28V、外部配線抵抗15Ω	H26.12.16	

型式承認状況－中継器
平成26年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
中第 26～25号	日本ドライケミカル 株式会社	中継器 (アナログ式、蓄積式 及び自動試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗20Ω、 公称蓄積時間60秒 公称受信濃度(スポット型) 2.5%/m～17.2%/m 公称受信濃度(分離型) 5.0%～80.0%	H26.12.16	

型式変更状況－中継器
平成26年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
中第 19～2～1号	能美防災株式会社	中継器 (アナログ式、蓄積式 及び自動試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗30Ω 公称蓄積時間10秒～60秒 公称受信温度40℃～85℃ 公称受信濃度(スポット型)2.6%/m～ 17.2%/m 公称受信濃度(分離型)8%～80%	H26.10.15	