

住宅用火災警報器 新規格適合品リスト
平成19年

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の型式番号	適合年月日	有効期限の終期日
鑑住第19～1号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、80mA)、 自動試験機能付 無線式(発信器)		H19.1.26	H29.1.25
鑑住第19～2号	新コスモス電機株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、100mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.1.26	H24.1.25 型式有効期間終了
鑑住第17～9～3号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H19.1.26	H24.1.25 型式有効期間終了
鑑住第19～3号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、80mA)、 自動試験機能付 無線式(発信器)		H19.1.29	H29.1.28
鑑住第19～4号	BRK BRANDS,INC.	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、1mA)、 自動試験機能付		H19.2.14	H24.2.13 型式有効期間終了
鑑住第19～5号	アイリスオーヤマ株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC9V、10mA)、 連動型		H19.2.15	H24.2.14 型式有効期間終了
鑑住第19～6号	ヤマトプロテック株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.2.23	H29.2.22
鑑住第19～7号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.2.26	H24.2.25 型式有効期間終了
鑑住第18～16～3号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.2.26	H24.2.25 型式有効期間終了
鑑住第18～19～2号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.2.26	H24.2.25 型式有効期間終了
鑑住第19～8号	日本フェンオール株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.3.1	H29.2.28
鑑住第19～9号	新コスモス電機株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型、 自動試験機能付		H19.3.1	H24.2.29 型式有効期間終了
鑑住第17～10～1号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 連動型、 自動試験機能付		H19.3.1	H29.2.28
鑑住第17～25～7号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、30mA)、 自動試験機能付		H19.3.2	H24.3.1 型式有効期間終了
鑑住第19～10号	株式会社 立花エレテック	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H19.3.7	H24.3.6 型式有効期間終了
鑑住第19～11号	株式会社 立花エレテック	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H19.3.7	H24.3.6 型式有効期間終了
鑑住第19～12号	マックス株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H19.3.28	H24.3.27 型式有効期間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の型式番号	適合年月日	有効期限の終期日
鑑住第19～13号	マックス株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H19.3.28	H24.3.27 型式有効期間終了
鑑住第19～14号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.3.28	H29.3.27
鑑住第19～15号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.3.28	H29.3.27
鑑住第19～16号	ヤマトガーバン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.4.5	H24.4.4 型式有効期間終了
鑑住第18～43～1号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付、 無線式 (発信器・受信器)	鑑住附第19～1号 (無線式(発信器・受信器)) 鑑住附第19～2号 (無線式(発信器・受信器))	H19.4.5	H24.4.4 型式有効期間終了
鑑住第19～17号	新コスモス電機株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付、 無線式 (発信器・受信器)	鑑住附第19～3号 (無線式(発信器・受信器)) 鑑住附第19～4号 (無線式(発信器・受信器))	H19.4.16	H24.4.15 型式有効期間終了
鑑住第19～18号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.4.19	H29.4.18
鑑住第19～19号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.4.25	H24.4.24 型式有効期間終了
鑑住第19～20号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、50mA)、 自動試験機能付		H19.5.8	H29.5.7
鑑住第19～21号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、50mA)、 自動試験機能付		H19.5.8	H24.5.7 型式有効期間終了
鑑住第19～22号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、50mA) 自動試験機能付		H19.5.8	H29.5.7
鑑住第19～23号	新コスモス電機株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、30mA)、 自動試験機能付		H19.5.14	H29.5.13
鑑住第19～24号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.5.15	H29.5.14
鑑住第19～25号	株式会社 センチュリー	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、18mA)、 自動試験機能付		H19.6.1	H24.5.31 型式有効期間終了
鑑住第17～9～4号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H19.6.1	H24.5.31 型式有効期間終了
鑑住第18～69～1号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H19.6.1	H24.5.31 型式有効期間終了
鑑住第19～26号	三洋電機株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、30mA)、 自動試験機能付		H19.6.5	H22.11.9 願出により 型式取消し

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 19～27号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、250mA)、 連動型 自動試験機能付	鑑住附第19～5号 附属装置B	H19.6.11	H29.6.10
鑑住第 19～28号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (DC20V、30mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.6.11	H29.6.10
鑑住第 19～29号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、250mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.6.11	H29.6.10
鑑住第 19～30号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(DC20V、30mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.6.11	H29.6.10
鑑住第 19～31号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、50mA) 自動試験機能付		H19.6.11	H29.6.10
鑑住第 19～32号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、50mA) 自動試験機能付		H19.6.11	H29.6.10
鑑住第 19～33号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、250mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.6.11	H29.6.10
鑑住第 19～34号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(DC20V、30mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.6.11	H29.6.10
鑑住第 19～35号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、250mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.6.11	H29.6.10
鑑住第 19～36号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(DC20V、30mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.6.11	H29.6.10
鑑住第 19～37号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、250mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.6.11	H29.6.10
鑑住第 19～38号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (DC20V、30mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.6.11	H29.6.10
鑑住第 19～39号	宮田工業株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H19.6.12	H24.6.11 型式有効期 間終了
鑑住第 19～40号	宮田工業株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H19.6.12	H24.6.11 型式有効期 間終了
鑑住第 19～41号	株式会社 センチュリー	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、18mA)、 自動試験機能付		H19.6.15	H24.6.14 型式有効期 間終了
鑑住第 18～25～1号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.6.18	H24.6.17 型式有効期 間終了

住宅用火災警報器 新規格適合品リスト
平成19年

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 19～42号	沖電気防災 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.6.22	H29.6.21
鑑住第 19～43号	沖電気防災 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.6.22	H29.6.21
鑑住第 19～44号	沖電気防災 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.6.22	H29.6.21
鑑住第 19～45号	沖電気防災 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.6.22	H29.6.21
鑑住第 19～46号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.6.22	H24.6.21 型式有効期 間終了
鑑住第 19～47号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.7.9	H24.7.8 型式有効期 間終了
鑑住第 19～48号	ヤマトプロテック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H19.7.9	H29.7.8
鑑住第 19～49号	株式会社ダスキン	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H19.7.25	H29.7.24
鑑住第 18～86～1号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種 (AC100V、30mA)、 連動型 自動試験機能付	鑑住第19～6号	H19.7.25	H29.7.24
鑑住第 18～87～1号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(DC7V、15mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.7.25	H24.7.24 型式有効期 間終了
鑑住第 18～88～1号	ニッタン株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、30mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.7.25	H24.7.24 型式有効期 間終了
鑑住第 18～89～1号	ニッタン株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (DC7V、15mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.7.25	H24.7.24 型式有効期 間終了
鑑住第 19～50号	BRK BRANDS,INC.	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC9V、9.8mA)		H19.8.3	H24.8.2 型式有効期 間終了
鑑住第 18～64～2号	日本フェンオール 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.8.17	H24.8.16 型式有効期 間終了
鑑住第 19～51号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.9.7	H24.9.6 型式有効期 間終了
鑑住第 19～52号	竹中エンジニアリング 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、30mA)、 自動試験機能付		H19.9.12	H24.9.11 型式有効期 間終了
鑑住第 19～53号	竹中エンジニアリング 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、30mA)、 自動試験機能付		H19.9.12	H24.9.11 型式有効期 間終了

住宅用火災警報器 新規格適合品リスト
平成19年

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 19～54号	ヤマトプロテック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、20mA)、 自動試験機能付		H19.9.13	H29.9.12
鑑住第 19～55号	BRK BRANDS,INC.	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC9V、11.3mA)、 自動試験機能付		H19.9.14	H24.9.13 型式有効期 間終了
鑑住第 18～20～3号	日本ランコ 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC5V、35mA)、 自動試験機能付		H19.9.14	H21.4.1 願出により 型式取消し
鑑住第 19～56号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.9.19	H24.9.18 型式有効期 間終了
鑑住第 19～57号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.9.19	H24.9.18 型式有効期 間終了
鑑住第 19～58号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.10.5	H24.10.4 型式有効期 間終了
鑑住第 19～59号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.10.5	H24.10.4 型式有効期 間終了
鑑住第 19～60号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.10.5	H24.10.4 型式有効期 間終了
鑑住第 19～61号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.10.5	H24.10.4 型式有効期 間終了
鑑住第 18～68～1号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、30mA)、 自動試験機能付		H19.10.5	H24.10.4 型式有効期 間終了
鑑住第 19～62号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.10.11	H24.10.10 型式有効期 間終了
鑑住第 19～63号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.10.11	H24.10.10 型式有効期 間終了
鑑住第 19～2～1号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、100mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.10.18	H24.10.17 型式有効期 間終了
鑑住第 19～64号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.10.30	H24.10.29 型式有効期 間終了
鑑住第 19～19～1号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型、 自動試験機能付		H19.11.1	H24.10.31 型式有効期 間終了
鑑住第 19～65号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.11.7	H24.11.6 型式有効期 間終了
鑑住第 19～66号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器 ガス漏れ警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、40mA)、 連動型 自動試験機能付、 CO検知機能付		H19.11.7	H24.11.6 型式有効期 間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 19～67号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、40mA)、 連動型 自動試験機能付、 CO検知機能付		H19.11.7	H24.11.6 型式有効期 間終了
鑑住第 19～68号	マックス株式会社	光電式 住宅用火災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.11.7	H24.11.6 型式有効期 間終了
鑑住第 19～69号	マックス株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.11.7	H24.11.6 型式有効期 間終了
鑑住第 19～70号	BRK RANDS, INC.	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC9V、11.3mA)、 自動試験機能付		H19.11.20	H24.11.19 型式有効期 間終了
鑑住第 19～71号	日信防災株式会社	光電式 住宅用火災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.11.21	H24.11.20 型式有効期 間終了
鑑住第 19～72号	日信防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.11.21	H24.11.20 型式有効期 間終了
鑑住第 19～73号	日信防災株式会社	光電式 住宅用火災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.11.21	H24.11.20 型式有効期 間終了
鑑住第 19～74号	日信防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.11.21	H24.11.20 型式有効期 間終了
鑑住第 19～75号	マックス株式会社	光電式 住宅用火災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.11.26	H24.11.25 型式有効期 間終了
鑑住第 19～76号	マックス株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.11.26	H24.11.25 型式有効期 間終了
鑑住第 18～72～1号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	電池方式、 2種(DC3V、600mA)、 連動型 自動試験機能付、 CO検知機能付		H19.12.18	H24.12.17 型式有効期 間終了
鑑住第 19～47～1号	能美防災株式会社	光電式 住宅用火災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.12.18	H24.12.17 型式有効期 間終了
鑑住第 19～77号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用火災警報器	電池方式、 2種(DC3V、30mA)、 自動試験機能付		H19.12.27	H24.12.26

※注 型式鑑定又は型式変更鑑定を受けた日から5年の有効期限を経過し、かつ、更新手続きがされなかった型式は、「型式有効期間終了」と表示します。また、型式取得者からの願出により取り消した型式は、「願出により型式取消し」と表示します。これらの型式は、有効期限の終期日以降、当該型式に基づく製品について新たに当協会の個別鑑定を受け、合格表示を受けることはありません。いずれの型式についても、既に設置され又は個別鑑定を受け合格表示が行われたものは、個別鑑定時において基準への適合性が確認されており、適正な設置及び維持管理がされていれば、「型式有効期間終了」又は「願出により型式取消し」による使用への影響はありません。

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住補第 19～1号	ヤマトプロテック 株式会社	補助警報装置 (音式)	電池方式 (DC9V、20mA)		H19.3.6	H29.3.5
鑑住補第 19～2号	ヤマトガーバン 株式会社	補助警報装置 (音式)	電池方式 (DC9V、20mA)		H19.4.5	H24.4.4 型式有効期 間終了
鑑住補第 19～3号	松下電工株式会社	補助警報装置 (音式)	外部電源方式 (AC100V、200mA)		H19.6.29	H29.6.28
鑑住補第 19～4号	コビシ電機 株式会社	補助警報装置 (音式)	外部電源方式 (AC100V、120mA)		H19.7.25	H29.7.24
鑑住補第 19～5号	松下電工株式会社	補助警報装置 (音式、住警器用)	外部電源方式 (AC100V、200mA)		H19.8.23	H24.8.22 型式有効期 間終了
鑑住補第 19～6号	松下電工株式会社	補助警報装置 (音式、住警器用)	外部電源方式 (AC100V、250mA)		H19.8.23	H24.8.22 型式有効期 間終了
鑑住補第 19～7号	松下電工株式会社	補助警報装置 (音式、住警器用)	外部電源方式 (AC100V、150mA)		H19.11.1	H24.10.31 型式有効期 間終了
鑑住補第 19～8号	松下電工株式会社	補助警報装置 (音式、住警器用)	外部電源方式 (AC100V、150mA)		H19.11.1	H24.10.31 型式有効期 間終了
鑑住補第 19～9号	松下電工株式会社	補助警報装置 (音式、住警器用)	外部電源方式 (AC100V、150mA)		H19.11.1	H24.10.31 型式有効期 間終了
鑑住補第 19～10号	松下電工株式会社	補助警報装置 (音式、住警器用)	外部電源方式 (AC100V、150mA)		H19.11.1	H24.10.31 型式有効期 間終了
鑑住補第 19～11号	松下電工株式会社	補助警報装置 (音式、住警器用)	外部電源方式 (AC100V、150mA)		H19.12.11	H24.12.10 型式有効期 間終了
鑑住補第 19～12号	松下電工株式会社	補助警報装置 (音式、住警器用)	外部電源方式 (AC100V、150mA)		H19.12.11	H24.12.10 型式有効期 間終了
鑑住補第 19～13号	松下電工株式会社	補助警報装置 (音式、住警器用)	外部電源方式 (AC100V、150mA)		H19.12.11	H24.12.10 型式有効期 間終了
鑑住補第 19～14号	松下電工株式会社	補助警報装置 (音式、住警器用)	外部電源方式 (AC100V、150mA)		H19.12.11	H24.12.10 型式有効期 間終了

※注 型式鑑定又は型式変更鑑定を受けた日から5年の有効期限を経過し、かつ、更新手続きがされなかった型式は、「型式有効期間終了」と表示します。また、型式取得者からの願出により取り消した型式は、「願出により型式取消し」と表示します。これらの型式は、有効期限の終期日以降、当該型式に基づく製品について新たに当協会の個別鑑定を受け、合格表示を受けることはありません。いずれの型式についても、既に設置され又は個別鑑定を受け合格表示が行われたものは、個別鑑定時において基準への適合性が確認されており、適正な設置及び維持管理がされていれば、「型式有効期間終了」又は「願出により型式取消し」による使用への影響はありません。

鑑定品一住宅用防災警報器
平成19年

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 19～1号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、80mA)、 自動試験機能付 無線式(発信器)		H19.1.26	H29.1.25
鑑住第 19～2号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、100mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.1.26	H24.1.25 型式有効期 間終了
鑑住第 19～3号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、80mA)、 自動試験機能付 無線式(発信器)		H19.1.29	H29.1.28
鑑住第 19～4号	BRK BRANDS,INC.	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、1mA)、 自動試験機能付		H19.2.14	H24.2.13 型式有効期 間終了
鑑住第 19～5号	アイリスオーヤマ 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC9V、10mA)、 連動型		H19.2.15	H24.2.14 型式有効期 間終了
鑑住第 19～6号	ヤマトプロテック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.2.23	H29.2.22
鑑住第 19～7号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.2.26	H24.2.25 型式有効期 間終了
鑑住第 19～8号	日本フェンオール 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.3.1	H29.2.28
鑑住第 19～9号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型、 自動試験機能付		H19.3.1	H24.2.29 型式有効期 間終了
鑑住第 19～10号	株式会社 立花エレテック	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H19.3.7	H24.3.6 型式有効期 間終了
鑑住第 19～11号	株式会社 立花エレテック	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H19.3.7	H24.3.6 型式有効期 間終了
鑑住第 19～12号	マックス株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H19.3.28	H24.3.27 型式有効期 間終了
鑑住第 19～13号	マックス株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H19.3.28	H24.3.27 型式有効期 間終了
鑑住第 19～14号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.3.28	H29.3.27
鑑住第 19～15号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.3.28	H29.3.27
鑑住第 19～16号	ヤマトガーバン 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 連動型自動試験機能付		H19.4.5	H24.4.4 型式有効期 間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 19～17号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付、 無線式(発信器・受信器)	鑑住附第19～3号 (無線式(発信器・受信器)) 鑑住附第19～4号 (無線式(発信器・受信器))	H19.4.16	H24.4.15 型式有効期間 終了
鑑住第 19～18号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.4.19	H29.4.18
鑑住第 19～19号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.4.25	H24.4.24 型式有効期間 終了
鑑住第 19～20号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、50mA)、 自動試験機能付		H19.5.8	H29.5.7
鑑住第 19～21号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、50mA)、 自動試験機能付		H19.5.8	H24.5.7 型式有効期間 終了
鑑住第 19～22号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、50mA) 自動試験機能付		H19.5.8	H29.5.7
鑑住第 19～23号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、30mA)、 自動試験機能付		H19.5.14	H29.5.13
鑑住第 19～24号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.5.15	H29.5.14
鑑住第 19～25号	株式会社 センチュリー	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、18mA)、 自動試験機能付		H19.6.1	H24.5.31 型式有効期間 終了
鑑住第 19～26号	三洋電機株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、30mA)、 自動試験機能付		H19.6.5	H22.11.9 願出により 型式取消し
鑑住第 19～27号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、250mA)、 連動型 自動試験機能付	鑑住附第19～5号 附属装置B	H19.6.11	H29.6.10
鑑住第 19～28号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (DC20V、30mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.6.11	H29.6.10
鑑住第 19～29号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、250mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.6.11	H29.6.10
鑑住第 19～30号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(DC20V、30mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.6.11	H29.6.10
鑑住第 19～31号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、50mA) 自動試験機能付		H19.6.11	H29.6.10
鑑住第 19～32号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、50mA) 自動試験機能付		H19.6.11	H29.6.10
鑑住第 19～33号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、250mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.6.11	H29.6.10

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 19～34号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(DC20V、30mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.6.11	H29.6.10
鑑住第 19～35号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、250mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.6.11	H29.6.10
鑑住第 19～36号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(DC20V、30mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.6.11	H29.6.10
鑑住第 19～37号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、250mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.6.11	H29.6.10
鑑住第 19～38号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (DC20V、30mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.6.11	H29.6.10
鑑住第 19～39号	宮田工業株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H19.6.12	H24.6.11 型式有効期間 間終了
鑑住第 19～40号	宮田工業株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H19.6.12	H24.6.11 型式有効期間 間終了
鑑住第 19～41号	株式会社 センチュリー	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、18mA)、 自動試験機能付		H19.6.15	H24.6.14 型式有効期間 間終了
鑑住第 19～42号	沖電気防災 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.6.22	H29.6.21
鑑住第 19～43号	沖電気防災 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.6.22	H29.6.21
鑑住第 19～44号	沖電気防災 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.6.22	H29.6.21
鑑住第 19～45号	沖電気防災 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.6.22	H29.6.21
鑑住第 19～46号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.6.22	H24.6.21 型式有効期間 間終了
鑑住第 19～47号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.7.9	H24.7.8 型式有効期間 間終了
鑑住第 19～48号	ヤマトプロテック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H19.7.9	H29.7.8
鑑住第 19～49号	株式会社ダスキン	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H19.7.25	H29.7.24
鑑住第 19～50号	BRK BRANDS,INC.	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC9V、9.8mA)		H19.8.3	H24.8.2 型式有効期間 間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 19～51号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.9.7	H24.9.6 型式有効期 間終了
鑑住第 19～52号	竹中エンジニアリング 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、30mA)、 自動試験機能付		H19.9.12	H24.9.11 型式有効期 間終了
鑑住第 19～53号	竹中エンジニアリング 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、30mA)、 自動試験機能付		H19.9.12	H24.9.11 型式有効期 間終了
鑑住第 19～54号	ヤマトプロテック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、20mA)、 自動試験機能付		H19.9.13	H29.9.12
鑑住第 19～55号	BRK BRANDS,INC.	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC9V、11.3mA)、 自動試験機能付		H19.9.14	H24.9.13 型式有効期 間終了
鑑住第 19～56号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.9.19	H24.9.18 型式有効期 間終了
鑑住第 19～57号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.9.19	H24.9.18 型式有効期 間終了
鑑住第 19～58号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.10.5	H24.10.4 型式有効期 間終了
鑑住第 19～59号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.10.5	H24.10.4 型式有効期 間終了
鑑住第 19～60号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.10.5	H24.10.4 型式有効期 間終了
鑑住第 19～61号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.10.5	H24.10.4 型式有効期 間終了
鑑住第 19～62号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.10.11	H24.10.10 型式有効期 間終了
鑑住第 19～63号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.10.11	H24.10.10 型式有効期 間終了
鑑住第 19～64号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.10.30	H24.10.29 型式有効期 間終了
鑑住第 19～65号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.11.7	H24.11.6 型式有効期 間終了
鑑住第 19～66号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、40mA)、 連動型 自動試験機能付、 CO検知機能付		H19.11.7	H24.11.6 型式有効期 間終了
鑑住第 19～67号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、40mA)、 連動型 自動試験機能付、 CO検知機能付		H19.11.7	H24.11.6 型式有効期 間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 19～68号	マックス株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.11.7	H24.11.6 型式有効期 間終了
鑑住第 19～69号	マックス株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.11.7	H24.11.6 型式有効期 間終了
鑑住第 19～70号	BRK RANDS, INC.	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC9V、11.3mA)、 自動試験機能付		H19.11.20	H24.11.19 型式有効期 間終了
鑑住第 19～71号	日信防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.11.21	H24.11.20 型式有効期 間終了
鑑住第 19～72号	日信防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.11.21	H24.11.20 型式有効期 間終了
鑑住第 19～73号	日信防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.11.21	H24.11.20 型式有効期 間終了
鑑住第 19～74号	日信防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.11.21	H24.11.20 型式有効期 間終了
鑑住第 19～75号	マックス株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.11.26	H24.11.25 型式有効期 間終了
鑑住第 19～76号	マックス株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.11.26	H24.11.25 型式有効期 間終了
鑑住第 19～77号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、30mA)、 自動試験機能付		H19.12.27	H29.12.26
鑑住補第 19～1号	ヤマトプロテック 株式会社	補助警報装置 (音式)	電池方式 (DC9V、20mA)		H19.3.6	H29.3.5
鑑住補第 19～2号	ヤマトガーバン 株式会社	補助警報装置 (音式)	電池方式 (DC9V、20mA)		H19.4.5	H24.4.4 型式有効期 間終了
鑑住補第 19～3号	松下電工株式会社	補助警報装置 (音式)	外部電源方式 (AC100V、200mA)		H19.6.29	H29.6.28
鑑住補第 19～4号	コビン電機 株式会社	補助警報装置 (音式)	外部電源方式 (AC100V、120mA)		H19.7.25	H29.7.24
鑑住補第 19～5号	松下電工株式会社	補助警報装置 (音式、住警器用)	外部電源方式 (AC100V、200mA)		H19.8.23	H24.8.22 型式有効期 間終了
鑑住補第 19～6号	松下電工株式会社	補助警報装置 (音式、住警器用)	外部電源方式 (AC100V、250mA)		H19.8.23	H24.8.22 型式有効期 間終了
鑑住補第 19～7号	松下電工株式会社	補助警報装置 (音式、住警器用)	外部電源方式 (AC100V、150mA)		H19.11.1	H24.10.31 型式有効期 間終了
鑑住補第 19～8号	松下電工株式会社	補助警報装置 (音式、住警器用)	外部電源方式 (AC100V、150mA)		H19.11.1	H24.10.31 型式有効期 間終了
鑑住補第 19～9号	松下電工株式会社	補助警報装置 (音式、住警器用)	外部電源方式 (AC100V、150mA)		H19.11.1	H24.10.31 型式有効期 間終了
鑑住補第 19～10号	松下電工株式会社	補助警報装置 (音式、住警器用)	外部電源方式 (AC100V、150mA)		H19.11.1	H24.10.31 型式有効期 間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住補第 19～11号	松下電工株式会社	補助警報装置 (音式、住警器用)	外部電源方式 (AC100V、150mA)		H19.12.11	H24.12.10 型式有効期 間終了
鑑住補第 19～12号	松下電工株式会社	補助警報装置 (音式、住警器用)	外部電源方式 (AC100V、150mA)		H19.12.11	H24.12.10 型式有効期 間終了
鑑住補第 19～13号	松下電工株式会社	補助警報装置 (音式、住警器用)	外部電源方式 (AC100V、150mA)		H19.12.11	H24.12.10 型式有効期 間終了
鑑住補第 19～14号	松下電工株式会社	補助警報装置 (音式、住警器用)	外部電源方式 (AC100V、150mA)		H19.12.11	H24.12.10 型式有効期 間終了

※注 型式鑑定又は型式変更鑑定を受けた日から5年の有効期限を経過し、かつ、更新手続きがされなかった型式は、「型式有効期間終了」と表示します。また、型式取得者からの願出により取り消した型式は、「願出により型式取消し」と表示します。これらの型式は、有効期限の終期日以降、当該型式に基づく製品について新たに当協会の個別鑑定を受け、合格表示を受けることはありません。いずれの型式についても、既に設置され又は個別鑑定を受け合格表示が行われたものは、個別鑑定時において基準への適合性が確認されており、適正な設置及び維持管理がされていれば、「型式有効期間終了」又は「願出により型式取消し」による使用への影響はありません。

鑑定品一型式変更鑑定適合 住宅用火災警報器
平成19年

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 17～9～3号	松下電工 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H19.1.26	H24.1.25 型式有効期 間終了
鑑住第 18～16～3号	能美防災 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.2.26	H24.2.25 型式有効期 間終了
鑑住第 18～19～2号	能美防災 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.2.26	H24.2.25 型式有効期 間終了
鑑住第 17～10～1号	ホーチキ 株式会社	光電式 住宅用防災警報器 ガス漏れ警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、 連動型、 自動試験機能付		H19.3.1	H29.2.28
鑑住第 17～25～7号	ニッタン 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、30mA)、 自動試験機能付		H19.3.2	H24.3.1 型式有効期 間終了
鑑住第 18～43～1号	能美防災 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付、 無線式 (発信器・受信器)	鑑住附第19～1号 (無線式(発信器・受信器)) 鑑住附第19～2号 (無線式(発信器・受信器))	H19.4.5	H24.4.4 型式有効期 間終了
鑑住第 17～9～4号	松下電工 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H19.6.1	H24.5.31 型式有効期 間終了
鑑住第 18～69～1号	松下電工 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H19.6.1	H24.5.31 型式有効期 間終了
鑑住第 18～25～1号	能美防災 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H19.6.18	H24.6.17 型式有効期 間終了
鑑住第 18～86～1号	ニッタン 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種 (AC100V、30mA)、 連動型 自動試験機能付	鑑住附第19～6号	H19.7.25	H29.7.24
鑑住第 18～87～1号	ニッタン 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(DC7V、15mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.7.25	H24.7.24 型式有効期 間終了
鑑住第 18～88～1号	ニッタン 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、30mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.7.25	H24.7.24 型式有効期 間終了
鑑住第 18～89～1号	ニッタン 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (DC7V、15mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.7.25	H24.7.24 型式有効期 間終了
鑑住第 18～64～2号	日本フェンオール 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.8.17	H24.8.16 型式有効期 間終了
鑑住第 18～20～3号	日本ランコ 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC5V、35mA)、 自動試験機能付		H19.9.14	H21.4.1 願出により 型式取消し

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 18～68～1号	ニッタン 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、30mA)、 自動試験機能付		H19.10.5	H24.10.4 型式有効期 間終了
鑑住第 19～2～1号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、100mA)、 連動型 自動試験機能付		H19.10.18	H24.10.17 型式有効期 間終了
鑑住第 19～19～1号	能美防災 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型、 自動試験機能付		H19.11.1	H24.10.31 型式有効期 間終了
鑑住第 18～72～1号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器 ガス漏れ警報器	電池方式、 2種(DC3V、600mA)、 連動型 自動試験機能付、 CO検知機能付		H19.12.18	H24.12.17 型式有効期 間終了
鑑住第 19～47～1号	能美防災 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H19.12.18	H24.12.17 型式有効期 間終了

※注 型式鑑定又は型式変更鑑定を受けた日から5年の有効期限を経過し、かつ、更新手続きがされなかった型式は、「型式有効期間終了」と表示します。また、型式取得者からの願出により取り消した型式は、「願出により型式取消し」と表示します。これらの型式は、有効期限の終期日以降、当該型式に基づく製品について新たに当協会の個別鑑定を受け、合格表示を受けることはありません。

いずれの型式についても、既に設置され又は個別鑑定を受け合格表示が行われたものは、個別鑑定時において基準への適合性が確認されており、適正な設置及び維持管理がされていれば、「型式有効期間終了」又は「願出により型式取消し」による使用への影響はありません。