

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限
H0425IC01A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称100 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H27.1.26	H32.1.25
H1022FA02A	株式会社 報商製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧0.9、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H27.2.23	H32.2.22
H1024DA02A	株式会社 報商製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H27.2.23	H32.2.22
H0125FC09A	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.6、呼称65 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H27.3.4	H32.3.3
H0424FA02A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H27.3.18	H32.3.17
H0425FA03A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H27.3.18	H32.3.17
H0524DC03A	株式会社 岩崎製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称40 (シングル、ポリエステル/アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H27.3.18	H32.3.17
H0524EC03A	株式会社 岩崎製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称50 (シングル、ポリエステル/アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H27.3.18	H32.3.17
H0524FC03A	株式会社 岩崎製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステル/アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H27.3.18	H32.3.17
H1022EA01A	株式会社 報商製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧0.9、呼称50 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H27.3.31	H32.3.30
H1024FC01A	株式会社 報商製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H27.3.31	H32.3.30
H0222EA02A	櫻護謨 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧0.9、呼称50 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H27.4.6	H32.4.5
H0322FA08B	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧0.9、呼称65 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H27.4.13	H32.4.12
H0346BC03A	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	保形、合成樹脂、使用圧2.0、呼称25 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルモノフィラメント綾織、円織)	H27.4.28	H32.4.27
H0346BC04A	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	保形、合成樹脂、使用圧2.0、呼称25 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルモノフィラメント綾織、円織)	H27.4.28	H32.4.27
H0124EC07A	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称50 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H27.7.21	H32.7.20
H0124FC13A	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H27.7.21	H32.7.20
H0225FA07A	櫻護謨 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H27.7.21	H32.7.20
H0722EA01A	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧0.9、呼称50 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H27.7.28	H32.7.27
H0725EC06A	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称50 (シングル、ポリエステル/アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H27.8.18	H32.8.17
H0725FC06A	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称65 (シングル、ポリエステル/アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H27.8.18	H32.8.17
H0125FC08A	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称50 (シングル、ポリエステル・ポリエステル/アラミド・ ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H27.9.1	H32.8.31
H0125FC10A	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステル/アラミド・ ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H27.9.1	H32.8.31
H0424DA01A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H27.9.2	H32.9.1
H1024DC01A	株式会社 報商製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H27.9.2	H32.9.1
H1025DC01A	株式会社 報商製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H27.9.2	H32.9.1
H0124FC14A	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント・ ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H27.10.20	H32.10.19
H0124FC15A	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント・ ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H27.10.20	H32.10.19
H0324FC08A	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H27.10.28	H32.10.27
H0324FC09A	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H27.11.2	H32.11.1

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限
H0224NC02A	櫻護謨 株式会社	消防用 ホース	平(大量送水用)、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.3、呼称300 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H27.11.16	H32.11.15
H0125IA01A	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称100 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H27.12.7	H32.12.6