

品質評価品－消防用吸管
平成26年

試験番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限
S0310004	オ一サカゴム株式会社	消防用吸管	呼称90、合成ゴム、 使用温度範囲(-25~40°C)	H26.5.30	H31.5.29
S0311003	オ一サカゴム株式会社	消防用吸管	呼称100、合成ゴム、 使用温度範囲(-25~40°C)	H26.5.30	H31.5.29
S0211002	櫻護謨株式会社	消防用吸管	呼称100、合成ゴム、 使用温度範囲(-25~40°C)	H26.11.28	H31.11.27
S0520000	長野ポンプ株式会社	消防用吸管	呼称80、合成ゴム、 使用温度範囲(-25~40°C)	H26.12.9	H31.12.8