

品質評価品－消防用吸管  
平成27年

試験番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限
S0204000	櫻護謨株式会社	消防用吸管	呼称40、合成ゴム、 使用温度範囲(-25～40℃)	H27.10.20	H32.10.19
S0308014	オ一サカゴム株式会社	消防用吸管	呼称75、合成ゴム、 使用温度範囲(-25～40℃)	H27.11.24	H32.11.23
S0308015	オ一サカゴム株式会社	消防用吸管	呼称75、合成ゴム、 使用温度範囲(-25～40℃)	H27.11.24	H32.11.23