

型式承認状況－漏電火災警報器
平成12年

| 型式 | 申請者 | 種別 | 型式 | 承認年月日 | 備考 |
|--------------|-----------------|--------------------------|--|----------|----|
| 漏変第 12～1号 | テンパール工業 株式会社 | 漏電火災警報器変流器 (屋内型 互換性型) | 警戒電路600V、50A、50/60Hz 単/3相 設計出力電圧26mV/50mA | H12.7.11 | |

型式変更状況－漏電火災警報器
平成12年

| 型式番号 | 申請者 | 種別 | 型式 | 承認年月日 | 備考 |
|----------------|----------|--------------------------|--|----------|----|
| 漏変第 3～1～1号 | 松下電工株式会社 | 漏電火災警報器変流器 (屋内型 互換性型) | 警戒電路600V 50A 50/60Hz 単/3相 設計出力電圧47.5mV/50mA | H12.1.19 | |
| 漏変第 3～2～1号 | 松下電工株式会社 | 漏電火災警報器変流器 (屋内型 互換性型) | 警戒電路600V 100A 50/60Hz 単/3相 設計出力電圧47.5mV/50mA | H12.1.19 | |
| 漏変第 52～2～2号 | 松下電工株式会社 | 漏電火災警報器変流器 (屋外型 互換性型) | 警戒電路600V 100A 50/60Hz 単/3相 設計出力電圧47.5mV/50mA | H12.1.19 | |
| 漏変第 52～3～2号 | 松下電工株式会社 | 漏電火災警報器変流器 (屋外型 互換性型) | 警戒電路600V 200A 50/60Hz 単/3相 設計出力電圧47.5mV/50mA | H12.1.19 | |
| 漏変第 52～4～2号 | 松下電工株式会社 | 漏電火災警報器変流器 (屋外型 互換性型) | 警戒電路600V 400A 50/60Hz 単/3相 設計出力電圧47.5mV/100mA | H12.1.19 | |