

型式承認状況－漏電火災警報器
平成17年

型式	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
漏受第 17～1号	テンパール工業 株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級、互換性型)	交流100/200V、50/60Hz 公称作動電流値100、200、400、800mA 作動入力電圧52mV、集合型	H17.11.4	
漏受第 17～2号	テンパール工業 株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級、互換性型)	交流100/200V、50/60Hz 公称作動電流値100、200、400、800mA 作動入力電圧52mV	H17.11.4	

型式変更状況－漏電火災警報器
平成17年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
漏変第 1～4～1号	オムロン株式会社	漏電火災警報器変流器 (屋内型、互換性型)	警戒電路600V、200A、50/60Hz 単/3相設計出力電圧30mV/50mA	H17.11.30	
漏変第 1～5～1号	オムロン株式会社	漏電火災警報器変流器 (屋内型、互換性型)	警戒電路600V、400A、50/60Hz 単/3相設計出力電圧30mV/50mA	H17.11.30	
漏変第 1～6～1号	オムロン株式会社	漏電火災警報器変流器 (屋内型、互換性型)	警戒電路600V、600A、50/60Hz 単/3相設計出力電圧30mV/50mA	H17.11.30	