

型式承認状況－漏電火災警報器  
平成18年

型式	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
漏受第 18～1号	泰和電気工業 株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級、互換性型)	交流100/200V、50/60Hz 公称作動電流値100、200、400、800、1000mA 作動入力電圧40/74mV	H18.2.27	

型式変更状況－漏電火災警報器  
平成18年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
漏受第 17～1～1号	テンパール工業 株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級、互換性型)	交流100/200V、50/60Hz 公称作動電流値100、200、400、800mA 作動入力電圧 52mV、集合型	H18.2.13	
漏受第 17～2～1号	テンパール工業 株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級、互換性型)	交流100/200V、50/60Hz 公称作動電流値100、200、400、800mA 作動入力電圧 52mV	H18.2.13	
漏受第 17～1～2号	テンパール工業 株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級、互換性型)	交流100/200V、50/60Hz 公称作動電流値 100、200、400、800mA 作動入力電圧 50mV、集合型	H18.3.22	
漏受第 17～1～3号	テンパール工業 株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級、互換性型)	交流100/200V、50/60Hz 公称作動電流値 100、200、400、800mA 作動入力電圧 74mV、集合型	H18.3.22	
漏受第 17～2～2号	テンパール工業 株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級、互換性型)	交流100/200V、50/60Hz 公称作動電流値 100、200、400、800mA 作動入力電圧 50mV	H18.3.22	
漏受第 17～2～3号	テンパール工業 株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級、互換性型)	交流100/200V、50/60Hz 公称作動電流値 100、200、400、800mA 作動入力電圧 4mV	H18.3.22	