

型式承認状況－漏電火災警報器  
平成22年

型式	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
漏変第 22～1号	テンパール工業 株式会社	漏電火災警報器変流器 (屋内型、互換性型)	警戒電路600V、100A、50/60Hz、単/3相、 設計出力電圧50mV/100mA	H22.3.16	
漏変第 22～2号	テンパール工業 株式会社	漏電火災警報器変流器 (屋内型、互換性型)	警戒電路600V、200A、50/60Hz、単/3相、 設計出力電圧50mV/100mA	H22.3.16	
漏変第 22～3号	テンパール工業 株式会社	漏電火災警報器変流器 (屋内型、互換性型)	警戒電路600V、400A、50/60Hz、単/3相、 設計出力電圧50mV/100mA	H22.3.16	

型式変更状況－漏電火災警報器  
平成22年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
漏受第 60～2～2号	光商工株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級、互換性型)	交流100V、50/60Hz、 公称作動電流値200、800mA、 作動入力電圧82mV	H22.4.20	