

型式変更状況－漏電火災警報器  
平成25年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
漏受第 61～1～1号	光商工株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級、互換性型)	交流100V、50/60Hz 公称作動電流値200、800mA 作動入力電圧82mV	H25.12.3	