

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限の 終期日 (※注)
E010201B	オムロン株式会社	漏電火災警報器 受信機	交流100/200V、50/60Hz、 公称作動電流値50,100,200,400,800mA、 作動入力電圧30mV	H27.9.10	H32.9.9
E010203B	オムロン株式会社	漏電火災警報器 受信機	交流100/200V、50/60Hz、 公称作動電流値50,100,200,400,800mA、 作動入力電圧30mV、集合型	H27.9.10	H32.9.9