

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限の 終期日 (※注)
E010202B	オムロン株式会社	漏電火災警報器 受信機	交流100/200V、50/60Hz 公称作動電流値50、100、200、400、800mA 作動入力電圧30mV	H28.7.25	H33.7.24
E020302A	河村電器産業 株式会社	漏電火災警報器 受信機	交流100V、50/60Hz、 公称作動電流値200,400mA、 作動入力電圧36mV	H28.12.8	H33.12.7
E020608A	河村電器産業 株式会社	漏電火災警報器 受信機	交流100V、50/60Hz、 公称作動電流値200,400mA、 作動入力電圧45.5mV	H28.12.8	H33.12.7
E020609A	河村電器産業 株式会社	漏電火災警報器 受信機	交流100/200V、50/60Hz、 公称作動電流値200,400mA、 作動入力電圧45.5mV	H28.12.8	H33.12.7
E020610A	河村電器産業 株式会社	漏電火災警報器 受信機	交流100/200V、50/60Hz、 公称作動電流値200,400,800mA、 作動入力電圧45.5mV、集合型	H28.12.8	H33.12.7
E020611A	河村電器産業 株式会社	漏電火災警報器 受信機	交流100/200V、50/60Hz、 公称作動電流値200,400,800mA、 作動入力電圧45.5mV、集合型	H28.12.8	H33.12.7
E020612A	河村電器産業 株式会社	漏電火災警報器 受信機	交流100/200V、50/60Hz、 公称作動電流値100,200,400,800mA、 作動入力電圧45.5mV、集合型	H28.12.8	H33.12.7
E020613A	河村電器産業 株式会社	漏電火災警報器 受信機	交流100/200V、50/60Hz、 公称作動電流値100,200,400,800mA、 作動入力電圧45.5mV、集合型	H28.12.8	H33.12.7