

型式変更状況－漏電火災警報器
平成9年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
漏受第 1～1～1号	オムロン株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級 互換性型)	交流100/200V 50/60Hz 公称作動電流値 50 100 200 400 800mA 作動入力電圧30mV	H9.2.7	
漏受第 1～3～1号	オムロン株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級 互換性型)	交流100/200V 50/60Hz 公称作動電流値 50 100 200 400 800mA 作動入力電圧30mV 集合型	H9.2.7	
漏受第 56～4～2号	テンパール工業 株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級 互換性型)	交流100/200V 50/60Hz 公称作動電流値 50 100 200 400 800mA 作動入力電圧26mV 集合型	H9.3.28	
漏受第 59～3～4号	河村電器産業 株式会社	漏電火災警報器受信機 (1級 互換性型)	交流100/200V 50/60Hz 公称作動電流値 200 400 800mA 作動入力電圧45.5mV 集合型	H9.9.9	