

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日
Z040201B	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器変流器(屋外型)	警戒電路600V、100A、50/60Hz、単/3相、設計出力電圧26mV/50mA	令和2年5月12日
Z040203B	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器変流器(屋内型)	警戒電路600V、50A、50/60Hz、単/3相、設計出力電圧26mV/50mA	令和2年5月12日
Z040204B	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器変流器(屋内型)	警戒電路600V、100A、50/60Hz、単/3相、設計出力電圧26mV/50mA	令和2年5月12日
Z040205B	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器変流器(屋内型)	警戒電路600V、400A、50/60Hz、単/3相、設計出力電圧26mV/50mA	令和2年5月12日
Z040206B	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器変流器(屋内型)	警戒電路600V、600A、50/60Hz、単/3相、設計出力電圧26mV/50mA	令和2年5月12日
Z040207B	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器変流器(屋外型)	警戒電路600V、200A、50/60Hz、単/3相、設計出力電圧26mV/50mA	令和2年5月12日
Z041001B	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器変流器(屋外型)	警戒電路600V、150A、50/60Hz、単/3相、設計出力電圧74mV/100mA	令和2年5月12日

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日
E040703A	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100, 200, 400, 800, 1000mA、作動入力電圧50mV	令和2年7月22日
E040704A	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100, 200, 400, 800, 1000mA、作動入力電圧50mV、集合型	令和2年7月22日
E040805A	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100, 200, 400, 800, 1000mA、作動入力電圧52mV	令和2年7月22日
E040806A	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100, 200, 400, 800, 1000mA、作動入力電圧52mV、集合型	令和2年7月22日
E040903A	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100, 200, 400, 800, 1000mA、作動入力電圧74mV	令和2年7月22日
E040904A	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100, 200, 400, 800, 1000mA、作動入力電圧74mV、集合型	令和2年7月22日