

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日
E030403B	泰和電気工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100, 200, 400, 800, 1000mA、作動入力電圧40/74mV	令和4年9月22日
E010208A	オムロン株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値50, 100, 200, 400, 800mA、作動入力電圧30mV	令和4年1月31日