

鑑定品－音響装置
平成13年

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	備考
鑑音第 13～1号	ニッタン株式会社	音響装置	DC24V、6mA、 公称音圧92dB	H13.1.12	
鑑音第 13～2号	藤倉電気工業株式会社	音響装置	DC24V、6mA、 公称音圧92dB	H13.3.13	
鑑音第 13～3号	沖電気防災株式会社	音響装置	DC24V、10mA、 公称音圧90dB	H13.3.19	
鑑音第 13～4号	コピシ電機株式会社	音響装置	DC24V、15mA、 公称音圧90dB	H13.4.24	
鑑音第 13～5号	松下電工株式会社	音響装置	DC24V、10mA、 公称音圧90dB	H13.6.5	

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限の 終期日 (※注)
鑑認音第 13～1号	コビシ電機 株式会社	地区音響装置	DC24V、10mA 公称音圧90dB	H13.7.11	H28.7.10
鑑認音第 13～2号	コビシ電機 株式会社	地区音響装置	防雨型(DC24V、10mA) 公称音圧90dB	H13.7.11	H28.7.10
鑑認音第 13～3号	コビシ電機 株式会社	地区音響装置	防雨型(DC24V、30mA) 公称音圧90dB	H13.7.11	H18.7.10 型式有効期 間終了
鑑認音第 13～4号	コビシ電機 株式会社	地区音響装置	防雨型(DC24V、15mA) 公称音圧90dB	H13.7.11	H28.7.10
鑑認音第 13～5号	松下電工株式会社	地区音響装置	DC24V、10mA 公称音圧90dB	H13.7.23	H28.7.22
鑑認音第 13～6号	松下電工株式会社	地区音響装置	防雨型(DC24V、30mA) 公称音圧90dB	H13.7.23	H18.7.22 型式有効期 間終了
鑑認音第 13～7号	ニッタン株式会社	地区音響装置	防雨型(DC24V、10mA) 公称音圧90dB	H13.10.15	H28.10.14
鑑認音第 13～8号	藤倉電気工業 株式会社	地区音響装置	防雨型(DC24V、8mA) 公称音圧90dB	H13.10.15	H28.10.14
鑑認音第 13～9号	藤倉電気工業 株式会社	地区音響装置	防雨型(DC24V、6mA) 公称音圧92dB	H13.10.15	H28.10.14
鑑認音第 13～10号	藤倉電気工業 株式会社	地区音響装置	DC24V、6mA 公称音圧92dB	H13.10.15	H28.10.14
鑑認音第 13～11号	藤倉電気工業 株式会社	地区音響装置	DC24V、8mA 公称音圧90dB	H13.10.15	H28.10.14
鑑認音第 13～12号	ニッタン株式会社	地区音響装置	DC24V、10mA 公称音圧90dB	H13.11.26	H28.11.25
鑑認音第 13～13号	ニッタン株式会社	地区音響装置	防雨型(DC24V、8mA) 公称音圧90dB	H13.11.26	H28.11.25
鑑認音第 13～14号	ニッタン株式会社	地区音響装置	DC24V、6mA 公称音圧92dB	H13.11.26	H18.11.25 型式有効期 間終了
鑑認音第 13～15号	能美防災株式会社	地区音響装置	防雨型(DC24V、10mA) 公称音圧90dB	H13.12.10	H28.12.9
鑑認音第 13～16号	日信防災株式会社	地区音響装置	DC24V、10mA 公称音圧90dB	H13.12.10	H28.12.9
鑑認音第 13～17号	能美防災株式会社	地区音響装置	DC24V、10mA 公称音圧90dB	H13.12.10	H28.12.9
鑑認音第 13～18号	日本フェンオール 株式会社	地区音響装置	DC24V、10mA 公称音圧90dB	H13.12.21	H28.12.20

※注 型式認定又は型式変更認定を受けた日から5年の有効期限を経過し、かつ、更新手続きがされなかった型式は、「型式有効期間終了」と表示します。これらの型式は、有効期限の終期日以降、当該型式に基づく製品について新たに当協会の個別認定を受け、合格表示を受けることはありません。いずれの型式についても、既に設置され又は個別認定を受け合格表示が行われたものは、個別認定時において基準への適合性が確認されており、適正な設置及び維持管理がされていれば、「型式有効期間終了」による使用への影響はありません。