

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日
認評駐閉第30～1号	ヤマトプロテック株式会社	閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2. 6、呼称15(標準r2. 6、下向き、発泡倍率5倍未満)	平成30年6月21日
認評駐閉第30～2号	ヤマトプロテック株式会社	閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2. 6、呼称15(標準r2. 6、上向き、発泡倍率5倍未満)	平成30年8月2日