

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 29～1号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(30V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.2.1	
感第 29～2号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(30V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.2.1	
感第 29～3号	パナソニック 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(30V、50mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H29.2.1	
感第 29～4号	パナソニック 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(30V、50mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型	H29.2.1	
感第 29～5号	パナソニック 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(30V、50mA)・公称作動温度60℃ 非防水型、普通型、再用型	H29.2.1	
感第 29～6号	パナソニック 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(30V、50mA) 防水型、普通型、再用型	H29.2.10	
感第 29～7号	パナソニック 株式会社	差動式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(30V、50mA) 非防水型、普通型、再用型	H29.2.10	
感第 29～8号	日本フェンオール 株式会社	定温式 スポット型感知器	特種(24V、55mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型	H29.6.2	
感第 29～9号	能美防災 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(24V、200mA)・公称感知濃度2.4%/m～17.2%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.6.13	
感第 29～10号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、200mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.6.13	
感第 29～11号	能美防災 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(24V、200mA)・公称感知濃度2.4%/m～17.2%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.6.13	
感第 29～12号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.6.13	
感第 29～13号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.6.13	
感第 29～14号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.6.13	
感第 29～15号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(30V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.7.4	
感第 29～16号	パナソニック 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(30V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.7.4	
感第 29～17号	ホーチキ 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	特種(3V、350mA)・公称作動温度65℃ 非防水型、再用型、無線式(発信用・受信用)、 特定小規模施設用連動型警報機能付、 電池方式(兼用非常電源)	H29.7.6	
感第 29～18号	ホーチキ 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(3V、350mA)・蓄積型(公称蓄積時間20秒) 非防水型、再用型、散乱光式、 無線式(発信用・受信用)、 特定小規模施設用連動型警報機能付、 電池方式(兼用非常電源)	H29.7.6	
感第 29～19号	日本フェンオール 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、100mA)・公称作動温度60℃ 防水型、普通型、再用型	H29.7.6	

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
感第 29～20号	日本フェンオール 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、100mA)・公称作動温度70℃ 防水型、普通型、再用型	H29.7.6	
感第 29～21号	日本フェンオール 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、100mA)・公称作動温度80℃ 防水型、普通型、再用型	H29.7.6	
感第 29～22号	日本フェンオール 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、100mA)・公称作動温度90℃ 防水型、普通型、再用型	H29.7.6	
感第 29～23号	日本フェンオール 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、100mA)・公称作動温度100℃ 防水型、普通型、再用型	H29.7.6	
感第 29～24号	日本フェンオール 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、100mA)・公称作動温度120℃ 防水型、普通型、再用型	H29.7.6	
感第 29～25号	日本フェンオール 株式会社	定温式 スポット型感知器	1種(30V、100mA)・公称作動温度150℃ 防水型、普通型、再用型	H29.7.6	
感第 29～26号	能美防災 株式会社	定温式 スポット型感知器 (試験機能付)	1種(24V、200mA)・公称作動温度80℃ 非防水型、普通型、再用型	H29.7.25	
感第 29～27号	能美防災 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(24V、200mA)・公称感知濃度2.4%/m～17.2%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.7.25	
感第 29～28号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.7.25	
感第 29～29号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、200mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.7.25	
感第 29～30号	能美防災 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(24V、200mA)・公称感知濃度2.4%/m～17.2%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.7.25	
感第 29～31号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.7.25	
感第 29～32号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	3種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.7.25	
感第 29～33号	ニッタン 株式会社	光電式 スポット型感知器 (2信号及び 試験機能付)	1種(24V、55mA)・非蓄積型 2種(24V、55mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.9.5	
感第 29～34号	ホーチキ 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(39.5V、30mA)・公称感知濃度2.5%/m～17%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.9.5	
感第 29～35号	ホーチキ 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(39.5V、30mA)・公称感知濃度2.5%/m～17%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.10.10	
感第 29～36号	ヤマトプロテック 株式会社	光電式 スポット型感知器	2種(24V、40mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.10.10	
感第 29～37号	ニッタン 株式会社	光電アナログ式 スポット型感知器 (試験機能付)	(24V、55mA)・公称感知濃度2.5%/m～15%/m 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.10.24	
感第 29～38号	能美防災 株式会社	光電式 スポット型感知器 (試験機能付)	2種(24V、50mA)・非蓄積型 非防水型、普通型、再用型、散乱光式	H29.11.20	
感第 29～39号	能美防災 株式会社	赤外線式 スポット型感知器 (試験機能付)	屋内型(24V、100mA)・公称監視距離25m～45m ・視野角100度 非防水型、普通型、再用型、CO ₂ 共鳴放射式、 ゆらぎ式	H29.12.27	