

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
感第23～8～1号	能美防災株式会社	定温式スポット型感知器	1種(30V、75mA)・公称作動温度75℃、防水型、耐酸型、耐アルカリ型、再成型	平成30年6月7日
感第28～15～1号	日本ドライケミカル株式会社	差動式分布型感知器	2種(30V、100mA)、非防水型、普通型、再成型、熱電対式	平成30年8月24日
感第30～1号	パナソニック株式会社	熱アナログ式スポット型感知器(試験機能付)	(28V、5mA)・公称感知温度50℃～80℃、非防水型、普通型、再成型	平成30年2月21日
感第30～2号	パナソニック株式会社	熱アナログ式スポット型感知器(試験機能付)	(28V、5mA)・公称感知温度50℃～80℃、防水型、普通型、再成型	平成30年2月21日
感第30～3号	日本ドライケミカル株式会社	熱アナログ式スポット型感知器(試験機能付)	(28V、5mA)・公称感知温度50℃～80℃、非防水型、普通型、再成型	平成30年4月5日
感第30～4号	日本ドライケミカル株式会社	熱アナログ式スポット型感知器(試験機能付)	(28V、5mA)・公称感知温度50℃～80℃、防水型、普通型、再成型	平成30年4月5日
感第30～5号	ホーチキ株式会社	光電式スポット型感知器(3信号及び試験機能付)	1種(39.5V、30mA)・非蓄積型、2種(39.5V、30mA)・非蓄積型、3種(39.5V、30mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再成型、散乱光式	平成30年4月25日
感第30～6号	ホーチキ株式会社	光電式スポット型感知器(2信号及び試験機能付)	2種(39.5V、30mA)・非蓄積型、3種(39.5V、30mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再成型、散乱光式	平成30年4月25日
感第30～7号	ホーチキ株式会社	光電式スポット型感知器(試験機能付)	1種(39.5V、30mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再成型、散乱光式	平成30年4月25日
感第30～8号	ホーチキ株式会社	光電式スポット型感知器(試験機能付)	2種(39.5V、30mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再成型、散乱光式	平成30年4月25日
感第30～9号	ホーチキ株式会社	光電式分離型感知器(2信号及び試験機能付)	1種(39.5V、30mA)・非蓄積型・公称監視距離5m～100m、2種(39.5V、30mA)・非蓄積型・公称監視距離5m～100m、非防水型、普通型、再成型、減光式	平成30年5月22日
感第30～10号	ヤマトプロテック株式会社	定温式スポット型感知器	特種(24V、55mA)・公称作動温度60℃、非防水型、普通型、再成型	平成30年6月1日
感第30～11号	ヤマトプロテック株式会社	定温式スポット型感知器	1種(24V、55mA)・公称作動温度70℃、防水型、普通型、再成型	平成30年6月1日
感第30～12号	日本フェンオール株式会社	光電式スポット型感知器	3種(24V、60mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再成型、散乱光式	平成30年6月15日
感第30～13号	ニッタン株式会社	光電式スポット型感知器(試験機能付)	2種(24V、55mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再成型、散乱光式	平成30年7月25日
感第30～14号	ホーチキ株式会社	赤外線式スポット型感知器(試験機能付)	屋内型(36V、40mA)・公称監視距離40m～50m・視野角100度、防水型、普通型、再成型、CO2共鳴放射式、ゆらぎ式	平成30年10月11日
感第30～15号	ホーチキ株式会社	熱アナログ式スポット型感知器(試験機能付)	(39.5V、30mA)・公称感知温度45℃～85℃、防水型、普通型、再成型	平成30年12月21日
感第30～16号	ホーチキ株式会社	差動式スポット型感知器(試験機能付)	2種(39.5V、30mA)、非防水型、普通型、再成型	平成30年12月21日
感第30～17号	ホーチキ株式会社	光電式分離型感知器	1種(24V、20mA)・非蓄積型・公称監視距離5m～100m、非防水型、普通型、再成型、減光式	平成30年12月14日
感第30～18号	ホーチキ株式会社	光電式分離型感知器	2種(24V、20mA)・非蓄積型・公称監視距離5m～100m、非防水型、普通型、再成型、減光式	平成30年12月14日