

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
感第2019～1号	能美防災株式会社	光電式スポット型感知器	2種(24V、50mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	平成31年2月18日
感第2019～2号	能美防災株式会社	光電式スポット型感知器	3種(24V、50mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	平成31年2月18日
感第2019～3号	ニッタン株式会社	光電式スポット型感知器(試験機能付)	2種(24V、115mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	平成31年4月9日
感第2019～4号	ニッタン株式会社	光電式スポット型感知器(試験機能付)	3種(24V、115mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	平成31年4月9日
感第2019～5号	能美防災株式会社	光電式スポット型感知器(試験機能付)	2種(3V、400mA)・蓄積型(公称蓄積時間20秒)、非防水型、再用型、散乱光式、無線式(発信用・受信用)、特定小規模施設用運動型警報機能付、電池方式(兼用非常電源)	令和1年6月26日
感第2019～6号	能美防災株式会社	光電式スポット型感知器(試験機能付)	2種(3V、400mA)・蓄積型(公称蓄積時間20秒)、非防水型、再用型、散乱光式、無線式(発信用・受信用)、特定小規模施設用運動型警報機能付、電池方式(兼用非常電源)	令和1年6月26日
感第2019～7号	日本フェンオール株式会社	光電アナログ式スポット型感知器(試験機能付)	(24V、0.5mA)・公称感知濃度2.8%／m～17%／m、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	令和1年7月24日
感第2019～8号	能美防災株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	特種(3V、400mA)・公称作動温度65℃、非防水型、再用型、無線式(発信用・受信用)、特定小規模施設用運動型警報機能付、電池方式(兼用非常電源)	令和1年8月1日
感第2019～9号	ホーチキ株式会社	差動式スポット型感知器(試験機能付)	2種(39.5V、30mA)、防水型、普通型、再用型	令和1年8月29日
感第2019～10号	ホーチキ株式会社	差動式スポット型感知器(試験機能付)	2種(39.5V、30mA)、非防水型、普通型、再用型	令和1年8月29日
感第2019～11号	ホーチキ株式会社	熱アナログ式スポット型感知器(試験機能付)	(39.5V、30mA)・公称感知温度45℃～85℃、非防水型、普通型、再用型	令和1年8月29日
感第2019～12号	ホーチキ株式会社	熱アナログ式スポット型感知器(試験機能付)	(39.5V、30mA)・公称感知温度45℃～85℃、防水型、普通型、再用型	令和1年8月29日
感第2019～13号	ホーチキ株式会社	熱アナログ式スポット型感知器(試験機能付)	(39.5V、30mA)・公称感知温度45℃～70℃、防水型、普通型、再用型	令和1年8月29日
感第2019～14号	ホーチキ株式会社	熱アナログ式スポット型感知器(試験機能付)	(39.5V、30mA)・公称感知温度45℃～70℃、非防水型、普通型、再用型	令和1年8月29日
感第2019～15号	ホーチキ株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	特種(39.5V、30mA)・公称作動温度70℃、防水型、普通型、再用型	令和1年8月29日
感第2019～16号	ホーチキ株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	1種(39.5V、30mA)・公称作動温度70℃、防水型、普通型、再用型	令和1年8月29日
感第2019～17号	ホーチキ株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	特種(39.5V、30mA)・公称作動温度60℃、防水型、普通型、再用型	令和1年8月29日
感第2019～18号	ホーチキ株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	特種(39.5V、30mA)・公称作動温度60℃、非防水型、普通型、再用型	令和1年8月29日
感第2019～19号	ニッタン株式会社	光電式スポット型感知器(2信号及び試験機能付)	1種(24V、55mA)・非蓄積型、2種(24V、55mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	令和1年8月29日
感第2019～20号	日本ドライケミカル株式会社	光電式スポット型感知器	2種(24V、100mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	令和1年12月6日
感第2019～21号	日本ドライケミカル株式会社	光電式スポット型感知器	3種(24V、100mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	令和1年12月6日
感第2019～22号	ニッタン株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	1種(24V、65mA)・公称作動温度70℃、防水型、普通型、再用型	令和1年12月20日
感第2019～23号	ニッタン株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	特種(24V、65mA)・公称作動温度60℃、防水型、普通型、再用型	令和1年12月20日
感第2019～24号	ニッタン株式会社	差動式スポット型感知器(試験機能付)	2種(24V、65mA)、防水型、普通型、再用型	令和1年12月20日
感第2019～25号	ニッタン株式会社	差動式スポット型感知器	2種(24V、65mA)、防水型、普通型、再用型	令和1年12月20日
感第2019～26号	能美防災株式会社	光電式スポット型感知器(試験機能付)	2種(24V、50mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	令和1年12月6日
感第2019～27号	ニッタン株式会社	定温式スポット型感知器(試験機能付)	特種(24V、65mA)・公称作動温度60℃、非防水型、普通型、再用型	令和1年12月20日
感第2019～28号	ニッタン株式会社	差動式スポット型感知器(試験機能付)	2種(24V、65mA)、非防水型、普通型、再用型	令和1年12月20日
感第2019～29号	ホーチキ株式会社	差動式スポット型感知器	2種(24V、100mA)、防水型、普通型、再用型	令和1年12月20日