

試験番号	依頼者	種別	型式	適合年月日
H0125DC06A	芦森工業株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称40(シングル、ポリエステル・ポリエステル/アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成28年8月22日
H0125EC09A	芦森工業株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称50(シングル、ポリエステル・ポリエステル/アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成28年2月26日
H0127NA01A	芦森工業株式会社	消防用ホース	平(大量送水用)、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.4、呼称300(シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント交織、円織)	平成28年1月8日
H0127NA02A	芦森工業株式会社	消防用ホース	平(大量送水用)、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.2、呼称400(シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント交織、円織)	平成28年8月31日
H0165NC02A	芦森工業株式会社	消防用ホース	大容量泡放水砲用、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.6、呼び径152(シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成28年1月28日
H0167NA01A	芦森工業株式会社	消防用ホース	大容量泡放水砲用、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.4、呼び径305(シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント交織、円織)	平成28年8月31日
H0221DC03A	櫻護謨株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧0.7、呼称40(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成28年6月3日
H0224FC10A	櫻護謨株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成28年8月22日
H0225DC06A	櫻護謨株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称40(シングル、ポリエステル/アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成28年11月24日
H0225FC08A	櫻護謨株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称65(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成28年10月25日
H0225IA02A	櫻護謨株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称100(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	平成28年10月25日
H0325EC01B	帝国繊維株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称50(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成28年1月8日
H0325FC07A	帝国繊維株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称65(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成28年6月3日
H0326GC01A	帝国繊維株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧2.0、呼称75(シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成28年6月3日
H0425EC09A	株式会社横井製作所	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称50(シングル、ポリエステル・アラミド綾織、円織)	平成28年2月26日