

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日
E010201A	オムロン株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値50, 100, 200, 400, 800mA、作動入力電圧30mV	平成26年4月1日
E010202A	オムロン株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値50, 100, 200, 400, 800mA、作動入力電圧30mV	平成26年4月1日
E010203A	オムロン株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値50, 100, 200, 400, 800mA、作動入力電圧30mV、集合型	平成26年4月1日
E010204A	オムロン株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値50, 100, 200, 400, 800mA、作動入力電圧30mV、集合型	平成26年4月1日
E020301A	河村電器産業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100V、50/60Hz、公称作動電流値200, 400mA、作動入力電圧36mV	平成26年4月1日
E020601A	河村電器産業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100V、50/60Hz、公称作動電流値100, 200, 400, 800mA、作動入力電圧45.5mV	平成26年4月1日
E020602A	河村電器産業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100V、50/60Hz、公称作動電流値200, 400mA、作動入力電圧45.5mV	平成26年4月1日
E020603A	河村電器産業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値200, 400mA、作動入力電圧45.5mV	平成26年4月1日
E020604A	河村電器産業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値200, 400, 800mA、作動入力電圧45.5mV、集合型	平成26年4月1日
E020605A	河村電器産業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値200, 400, 800mA、作動入力電圧45.5mV、集合型	平成26年4月1日
E020606A	河村電器産業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100, 200, 400, 800mA、作動入力電圧45.5mV、集合型	平成26年4月1日
E020607A	河村電器産業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100, 200, 400, 800mA、作動入力電圧45.5mV、集合型	平成26年4月1日
E030401A	泰和電気工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100, 200, 400, 800, 1000mA、作動入力電圧40/74mV	平成26年4月1日
E030402A	泰和電気工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100, 200, 400, 800mA、作動入力電圧40mV、集合型	平成26年4月1日
E040701A	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100, 200, 400, 800mA、作動入力電圧50mV	平成26年4月1日
E040702A	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100, 200, 400, 800mA、作動入力電圧50mV、集合型	平成26年4月1日
E040801A	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100, 200, 400, 800mA、作動入力電圧52mV	平成26年4月1日
E040802A	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100, 200, 400, 800mA、作動入力電圧52mV、集合型	平成26年4月1日
E040803A	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100, 200, 400, 800mA、作動入力電圧52mV	平成26年4月1日
E040804A	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100, 200, 400, 800mA、作動入力電圧52mV、集合型	平成26年4月1日
E040901A	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100, 200, 400, 800mA、作動入力電圧74mV	平成26年4月1日
E040902A	テンパール工業株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100/200V、50/60Hz、公称作動電流値100, 200, 400, 800mA、作動入力電圧74mV、集合型	平成26年4月1日
E051001A	光商工株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100V、50/60Hz、公称作動電流値200, 800mA、作動入力電圧82mV	平成26年4月1日
E051002A	光商工株式会社	漏電火災警報器受信機	交流100V、50/60Hz、公称作動電流値200, 800mA、作動入力電圧82mV	平成26年4月1日

