

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日
認評放第30～6～1号	TOA株式会社	非常警報設備・増幅器及び操作部	AC100V、最大18360W	令和1年8月7日
認評放第27～19～1号	株式会社日立情報通信エンジニアリング	非常警報設備・非常電話	AC100V	令和1年9月26日
認評放第27～5～1号	株式会社JVCケンウッド・公共産業システム	非常警報設備・増幅器及び操作部	AC100V、最大2880W	令和1年12月16日
認評放第2019～1号	能美防災株式会社	非常警報設備・非常電話	AC100V	平成31年3月25日
認評放第2019～2号	能美防災株式会社	非常警報設備・非常電話	AC100V	平成31年3月25日
認評放第2019～3号	能美防災株式会社	非常警報設備・非常電話	AC100V	平成31年3月25日
認評放第2019～4号	株式会社JVCケンウッド・公共産業システム	非常警報設備・スピーカー	コーン型(3W/5W/15W・L級)、音響パワーレベル91dB	令和1年5月7日
認評放第2019～5号	株式会社JVCケンウッド・公共産業システム	非常警報設備・スピーカー	複合型(10W/30W・L級)、音響パワーレベル89dB	令和1年5月7日
認評放第2019～6号	TOA株式会社	非常警報設備・スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)、音響パワーレベル96	令和1年5月30日
認評放第2019～7号	TOA株式会社	非常警報設備・スピーカー	コーン型(3W/6W・L級)、音響パワーレベル96	令和1年5月30日
認評放第2019～8号	株式会社JVCケンウッド・公共産業システム	非常警報設備・スピーカー	複合型(15W/30W/60W・L級)、音響パワーレベル96dB	令和1年6月4日
認評放第2019～9号	TOA株式会社	非常警報設備・遠隔操作器	AC100V/DC24V	令和1年8月7日
認評放第2019～10	株式会社ハウ	非常警報設備・非常電話	AC100V	令和1年11月26日
認評放第2019～11	TOA株式会社	非常警報設備・スピーカー	コーン型(7.5W/15W/30W・L級)	令和1年12月18日
認評放第2019～12号	株式会社JVCケンウッド・公共産業システム	非常警報設備・スピーカー	コーン型(3W/5W・L級)、音響パワーレベル95dB	令和1年12月18日